

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DO ZADANIA POD NAZWĄ

„KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DO BUDYNKÓW ŚWIETOKRZYSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KIELCACH”

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego na potrzeby budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3 i ul. Skrajnej 61.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowe zawierające elementy sprzedaży i dystrybucji gazu ziemnego.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania gazu ziemnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późniejszymi zmianami) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Charakterystyka obiektów:

KOTŁOWNIA – Kielce al. IX Wieków Kielc 3

1. Rodzaj paliwa : gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.
2. Miejsce dostarczenia paliwa gazowego – kotłownia przy al. IX Wieków Kielc 3, Kielce.
3. Układ pomiarowy: – gazomierz G 16, rejestrator CRS-03 stanowiące własność operatora.
4. Gazowa taryfa: W -5.
5. Ciśnienie paliwa gazowego: 1,9 [kPa].
6. Moc przyłączeniowa (umowna): 176 kWh/h.
7. Przewidywane szacunkowe zużycie gazu wysokometanowego na 12 miesięcy: 274 300 kWh.
8. Planowany rozkład poboru w 2015 r. jest następujący:
 - I kwartał 25% poboru rocznego
 - II kwartał 25 % poboru rocznego
 - III kwartał 25 % poboru rocznego
 - IV kwartał 25 % poboru rocznego.
9. Zainstalowane urządzenia gazowe : kocioł gazowy - sztuk 2 o mocy 188-217 kW.

STACJA REDUKCYJNO- POMIAROWA –Kielce al. IX Wieków Kielc 3

1. Rodzaj paliwa : gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.
2. Miejsce dostarczenia paliwa gazowego – stacja redukcyjno-pomiarowa ,a. IX Kielc 3, Kielce.
3. Układ pomiarowy : gazomierz rotorowy G 40, z kurkiem głównym i przelicznikiem.
4. Gazowa taryfa: W -6A.
5. Ciśnienie paliwa gazowego min: 1,7 [kPa], max: 2.5 [kPa].
6. Moc przyłączeniowa (umowna): 1229 kWh/h.

7. Przewidywane szacunkowe zużycie gazu wysokometanowego na 12 miesięcy: 877 760 kWh.
8. Zainstalowane urządzenia gazowe: pompy ciepła GHP 14 sztuk o mocy 69 [kW]

KOTŁOWNIA GAZOWA - ul. Skrajna 61 w Kielcach

1. Rodzaj paliwa : gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe , symbol E, wg PN-C-04750.
2. Miejsce dostarczenia paliwa gazowego – kotłownia przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach.
3. Układ pomiarowy: – gazomierz G 16 z rejestratorem Mac R 2, stanowiące własność operatora.
4. Gazowa taryfa: W -5
5. Ciśnienie paliwa gazowego: min: 1,9 [kPa]
6. Moc przyłączeniowa (umowna): 143 kWh/h.
7. Zainstalowane urządzenia gazowe: kocioł gazowy o mocy 160 [kW]- szt. 1.
8. Przewidywane szacunkowe zużycie gazu wysokometanowego na 12 miesięcy: 219 440 kWh.

Wskazane zużycie gazu ziemnego w okresie 12 miesięcy ma jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości.

Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiegokolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego orientacyjnej podanej ilości gazu.