



Znak: AG-I.272.1.19.2015

Kielce, 26 sierpnia 2015 r.

Informacja dla Wykonawców nr 1 oraz zmiana treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Modernizacja systemów Sygnalizacji Alarmu Pożaru w budynkach ŚUW**”, znak: AG-I.272.1.19.2015.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013. poz. 907 ze zm.), w związku z zadanymi pytaniami udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

Zamawiający wymaga demontażu systemu TELSAP 2000. Czy jest to jedyny system który należy zdemontować?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wymaga instalacji dwóch niezależnych systemów SSP dla bud. A i bud. B ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 3:

Czy systemy mają być zintegrowane? Jeżeli tak to jak ma wyglądać integracja?

Odpowiedź:

Tak. Należy zaprojektować.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzone, że wszystkie demontowane elementy systemu będą przeznaczone do utylizacji.

Odpowiedź:

Nie, do utylizacji przeznaczone będą wszystkie elementy oprócz czujek.

Pytanie 5:

Czy okablowanie systemu TELSAP 2000 również podlega demontażowi?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 6:

Czy zamawiający przewiduje montaż nowego systemu na starym okablowaniu?

Odpowiedź:

Nie przewiduje.

Pytanie 7:

Czy nowe przewody należy prowadzić natynkowo, podtynkowo?

Odpowiedź:

Podtynkowo i natynkowo – ustali projektant na etapie projektowania.

Pytanie 8:

Czy wobec zapisu Załącznika nr 1 do SIWZ , pkt 2.2, Zamawiający będzie wymagał montażu nowego systemu SSP a następnie po jego uruchomieniu demontażu starego systemu TELSAP 2000?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 9:

Prosimy o wskazanie dokładnych ilości elementów systemu SSP do demontażu/montażu dla poszczególnych budynków.

Odpowiedź:

Zgodnie z PFU.

Pytanie 10:

Prosimy o wyjaśnienie terminu – przycisk elektroniczny (Załącznik nr 1 do SIWZ). Czy Zamawiający ma na myśli przycisk ROP?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 11:

Prosimy o wyjaśnienie terminu – bariera ochronna (Załącznik nr 1 do SIWZ).

Odpowiedź:

Bariera iskrobezpieczna TELSAP.

Pytanie 12:

W załączniku nr 1 do SIWZ wskazano pojęcie „adapter linii bocznej”. Czy Zamawiający przewiduje montaż czujników konwencjonalnych?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 13:

Prosimy o udostępnienie obmiarów robót demontażowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada obmiarów.

Pytanie 14:

Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania przeglądów konserwacyjnych w 36-miesięcznym okresie gwarancyjnym?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 15:

Czy zamawiający przewiduje wykonanie wizji lokalnej?

Odpowiedź:

Zgodnie z rozdziałem III ust. 4 SIWZ, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania przez Wykonawców wizji lokalnej w celu uzyskania informacji potrzebnych do przygotowania oferty.

Pytanie 16:

Z uwagi na klasyfikację dla części budynku B jako średniowysoki oraz uwzględniając ilość dziewięciu kondygnacji nadziemnych w części budynku A wnosimy o zmianę zapisów dz. XII pkt 2 ppkt b.

z

„co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu lub modernizacji instalacji SAP wyposażonej w czujnikową instalację systemu sygnalizacji alarmu pożaru służącą do sygnalizacji pożaru i sterowania wentylacją pożarową oddymiania poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku **wysokim o powierzchni użytkowej min. 8000 m²**”

na

„co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na wykonaniu lub modernizacji instalacji SAP wyposażonej w czujnikową instalację systemu sygnalizacji alarmu pożaru służącą do sygnalizacji pożaru i sterowania wentylacją pożarową oddymiania poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych w budynku **średniowysokim o powierzchni użytkowej min. 8000 m²**”

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 17:

Czy w systemie Telsap, który podlega demontażowi, są zainstalowane czujki dymu typu DIO (jonizacyjne) – ile szt. ?.

Odpowiedź:

Tak – 667 sztuk.

Pytanie 18:

czy Zamawiający potwierdza, że system oparty na centrali POLON4200 realizuje sterowania oddymianiem, systemem zwalniania drzwi, sterowania wind itp?

Odpowiedź:

Centrala Polon 4200 realizuje tylko sterowanie systemem zwalniania drzwi.

Pytanie 19:

czy sygnały z central pożarowych Edwards są obecnie wykorzystywane do realizacji jakichkolwiek funkcji sterujących? 3. jeżeli tak to w jaki sposób? (bezpośrednie wyzwalanie czy poprzez system Polon)?

Odpowiedź:

Centrale pożarowe EDWARDS bezpośrednio realizują wszystkie funkcje wykrywania pożaru i sterowanie poszczególnymi elementami systemu oddymiania poziomych i pionowych dróg ewakuacji (elementami wentylacji pożarowej).

Pytanie 20:

czy istniejące centrale Edwards pracują ze sobą w sieci?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 21:

czy system wizualizacji, który miałby zostać rozbudowany istnieje? podczas wizji nie ustalono że od dłuższego czasu jest zdemontowany jako niesprawny

Odpowiedź:

Tak, zdemontowano na czas remontu.

Pytanie 22:

jaki rodzaj systemu wizualizacji był zamontowany w obiekcie? (producent/model)

Odpowiedź:

Autorski system wizualizacji Wykonawcy oddymiania poziomych pionowych dróg ewakuacji – DELTA firmy CIAT.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013. poz. 907 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że:

1. W rozdziale V SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

Było:

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

Jest:

Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż **50%** wartości zamówienia podstawowego.

2. W rozdziale XXI ust. 1 SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

Było:

(...)

- **C_T = Termin wykonania robót budowlanych:** waga kryterium - **15 %**
- **60 dni** kalendarzowych od dnia podpisania umowy – **0 pkt (maksymalny termin)**
- **59 - 50 dni** kalendarzowych od dnia podpisania umowy – **5 pkt**
- **49 - 41 dni** kalendarzowych od dnia podpisania umowy – **10 pkt**
- **40 dni** kalendarzowych **lub mniej** od dnia podpisania umowy – **15 pkt.**

(...)

Jest:

(...)

- **C_T = Termin wykonania robót budowlanych:** waga kryterium - **15 %**
- **60 dni** kalendarzowych od daty podpisania końcowego protokołu odbioru dokumentacji projektowej – **0 pkt (maksymalny termin)**
- **59 - 50 dni** kalendarzowych od daty podpisania końcowego protokołu odbioru dokumentacji projektowej – **5 pkt**
- **49 - 41 dni** kalendarzowych od daty podpisania końcowego protokołu odbioru dokumentacji projektowej – **10 pkt**
- **40 dni** kalendarzowych **lub mniej** od daty podpisania końcowego protokołu odbioru dokumentacji projektowej – **15 pkt.**

(...)

3. W rozdziale X ust. 7 SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

Było:

7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej, opieczątowanej pieczęcią Wykonawcy kopercie i zaadresować:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,

Biuro Administracyjno-Gospodarcze

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

oraz opisać:

„Modernizacja systemów Sygnalizacji Alarmu Pożaru w budynkach ŚUW”

Nie otwierać przed dniem 1 września 2015 r., godz. 12⁰⁰.

Jest:

7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej, opieczątowanej pieczęcią Wykonawcy kopercie i zaadresować:

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,

Biuro Administracyjno-Gospodarcze

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce

oraz opisać:

„Modernizacja systemów Sygnalizacji Alarmu Pożaru w budynkach ŚUW”

Nie otwierać przed dniem 4 września 2015 r., godz. 12⁰⁰.

3. W rozdziale XVIII ust. 1 SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

Było:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

**Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
Biuro Administracyjno-Gospodarcze,
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek B, sala nr 12**

Do dnia 1 września 2015 r., do godz. 11³⁰

Jest:

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

**Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
Biuro Administracyjno-Gospodarcze,
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek B, sala nr 12**

Do dnia 4 września 2015 r., do godz. 11³⁰

4. W rozdziale XVIII ust. 2 SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

Było:

2. Miejsce otwarcia ofert - w siedzibie Zamawiającego:

**Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
Biuro Administracyjno-Gospodarcze,
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek B, sala nr 12**

Dnia 1 września 2015 r., godz. 12⁰⁰

Jest:

2. Miejsce otwarcia ofert - w siedzibie Zamawiającego:

**Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,
Biuro Administracyjno-Gospodarcze,
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek B, sala nr 12**

Dnia 4 września 2015 r., godz. 12⁰⁰

Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i powoduje przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert.

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP, oraz na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.