

Panel zasilający 9 gniazd

Panel 1x moduł 6xLC-D OS2

Wieszak poziomy kabli 2U

Panel ekranowany 8 port kat 6<sub>A</sub>

Wieszak poziomy kabli 2U

Panel ekranowany 24 port kat 6<sub>A</sub>

Panel ekranowany 24 port kat 6<sub>A</sub>

Panel ekranowany 24 port kat 6<sub>A</sub>

Panel ekranowany 24 port kat 6<sub>A</sub>

Panel ekranowany 24 port kat 6<sub>A</sub>


Wieszak poziomy kabli 2U

Panel telefoniczny 50 port.

Panel telefoniczny 50 port.

PPD 0.1

Pom. 021



Panel zasilający 9 gniazd

Panel 1x moduł 6xLC-D OS2

Wieszak poziomy kabli 2U

Panel ekranowany 8 port kat 6<sub>A</sub>

Wieszak poziomy kabli 2U

Panel ekranowany 24 port kat 6<sub>A</sub>

Panel ekranowany 24 port kat 6<sub>A</sub>

Panel ekranowany 24 port kat 6<sub>A</sub>

Panel ekranowany 24 port kat 6<sub>A</sub>

Panel ekranowany 24 port kat 6<sub>A</sub>

Panel ekranowany 24 port kat 6<sub>A</sub>

Wieszak poziomy kabli 2U

Panel telefoniczny 50 port.

Panel telefoniczny 50 port.

PPD 0.2

Pom. 021

Określenia materiałów i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych użyto w celu dostatecznie dokładnego opisanie elementów budowlanych. W każdym przypadku dopuszcza się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych.			
Inwestor	Skarb Państwa – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach		Temat: Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynkach C-1 i B oraz A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
	Nazwisko	Data/Podpis	
Projektował	mgr inż. Tomasz Bigos spec. instalacje i sieci elektryczne MAP/0038/PWOE/14	03.2016	Branża Elektryczna – Projekt wykonawczy
Sprawdził	mgr inż. Artur Gawelczyk spec. instalacje i sieci elektryczne MAP/0039/PWOE/11	03.2016	
Zakład Pomiarów i Automatyki Tomasz Pawlus i Ryszard Powełek ul. Hibnera 8, 33-101 Tarnów (014)627-26-23, raster@post.pl <b>RASTER</b>			nr rysunku  3.21
			nr arkusza  1/1
			Budynek A – Zabudowa szaf PPD PPD 0.1, PPD 0.2  Rewizja 2