

SKALA 1:100

Trasy kablowe wewnątrz pomieszczeń

Punkt elektryczno–logiczny

Kanał kablowy

Uchwyt Mosaic 8–modułów

Struktura punktu elektryczno-logicznego

Uwaga: Do każdego gniazda LAN doprowadzić jeden kabel S/FTP

Korytko kablowe perforowane 300x60 z pokrywą uchwytami, przegrodą i mocowaniami (grubość 1mm)

Korytko kablowe perforowane 200x60 z pokrywą uchwytami, przegrodą i mocowaniami (grubość 1mm)

Kabel YDY 3x2,5mm + Kabel S/FTP PiMF kat. 7a + listwa instalacyjna

Określenia materiałów i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych użyto w celu dostatecznie dokładnego opisania elementów budowlanych. W każdym przypadku dopuszcza się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych.

Inwestor	Skarb Państwa – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	Temat:	Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynkach C–1 i B oraz A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
	Nazwisko	Data/Podpis	
Projektował	mgr inż. Tomasz Bigos uprawnienia i nr ewidencyjny MAP/0038/PWOE/14	03.2016	
Sprawdził	mgr inż.Artur Czekalczyk uprawnienia i nr ewidencyjny MAP/0039/PWOE/11	03.2016	Branża Elektryczna – Projekt wykonawczy
			nr rysunku 3.45
Zakład Pomiarów i Automatyki Tomasz Powlus i Ryszard Powlus ul. Hibnera 8, 33–101 Tarnów (014)627–26–23, raster@post.pl	RASTER	*Budynek A – VIII Piętro* Rewizja 2	nr arkusza 1/1