

SKALA 1:100

Trasy kablowe wewnątrz pomieszczeń

Punkt elektryczno–logiczny

Kanał kablowy

Uchwyt Mosaic 8–modułów

Struktura punktu elektryczno–logicznego

Uwaga: Do każdego gniazda LAN doprowadzić jeden kabel S/FTP

Korytko kablowe perforowane 300x60 z pokrywą uchwytami, przegrodą i mocowaniami (grubość 1mm)

Korytko kablowe perforowane 200x60 z pokrywą uchwytami, przegrodą i mocowaniami (grubość 1mm)

Kabel YDY 3x2,5mm + Kabel S/FTP PMF kat. 7a + listwa instalacyjna

Określenia materiałów i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych użyto w celu dostatecznie dokładnego opisania elementów budowlanych. W każdym przypadku dopuszcza się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych.

Inwestor	Skarb Państwa – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach		Temat: Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynkach C–1 i B oraz A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
Projektował	Nazwisko: Tomasz Bigos mgr inż. automatyk i inż. elektryk MAP/0038/PWOE/14		Data/Podpis 03.2016
Sprawdził	mgr inż.arch. Ewa Kaczyńska mgr inż. architektury MAP/0039/PWOE/11		03.2016
			Branża Elektryczna – Projekt wykonawczy
Zakład Pomiarów i Automatyki Tomasz Powlus i Ryszard Powlus ul. Hibnera 8, 33–101 Tarnów (014)627–26–23, raster@post.pl	RASTER		Budynek A – V Piętro Rewizja 2
			nr rysunku 3.42 nr arkusza 1/1