

UWAGI:

1. Wszelkie wątpliwości urządzeń są podane na rysunku bez względu na ewentualne niedokładności na rysunku architektonicznym. Należy sprawdzić wymiary przed rozpoczęciem robót.
2. Wszystkie wymiary na rysunku podane są w milimetrach.
3. Należy wykonać zabiegi przeciw wilgoci w miejscach przejść przewodów przez przegrody budowlane.
4. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy uszczelnić zgodnie z wymaganiami producenta.
5. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody wykonać w rurach ochronnych zgodnie z wymaganiami producenta.
6. Przejścia instalacji przez przegrody wykonać w rurze ochronnej wypełnionej pianką ognioszczelną.
7. Wszystkie urządzenia należy oznaczyć tabelkami.
8. Przed montażem urządzeń należy zapoznać się z dokumentacją techniczną urządzeń.
9. Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie z wytycznymi producenta.
10. Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie z wytycznymi producenta.
11. Wszystkie urządzenia należy montować zgodnie z wytycznymi producenta.

LEGENDA:

- CNW-05 – centrala wentylacyjna
- AGD/GWP – gazowa pompa ciepła
- DO-141 – agregat skraplający
- CNW – centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła firmy Nalina nawiewny
- kanał prostokątny kanałowy
- kanał prostokątny kanałowy
- kanał prostokątny podsufitowy
- kanał prostokątny ścienny
- kanał prostokątny do zabudowy
- kanał prostokątny z kratkami nawiewnymi
- kanał prostokątny z kratkami wywiewnymi
- kanał okrągły
- czerpnia powietrza
- wyrzutnia powietrza
- anemostat wywiewny
- kratka nawiewna/wywiewna
- dysza nawiewna
- kratka kontaktowa
- kratka kontaktowa jednokierunkowa
- nawietrzak powietrza
- tłumik
- tłumik
- wentylacja
- wentylacja – elastyczny przewód
- elastyczny
- D1 – zasilanie
- D2 – zasilanie
- D3 – zasilanie
- CT – powrót
- zasilanie–odpływ ciepła z GWP
- powrót–odpływ ciepła z GWP
- rury freonowe – przewód ssawny, zasilający
- skroplina
- rura spustowa
- przejście ppożowe
- (typ, wymiary (cm), długość)
- napływ od kanału nawiewnego
- napływ wtórnego kanału nawiewnego
- napływ wtórnego kanału nawiewnego
- napływ od kanału wywiewnego
- napływ od kanału wywiewnego
- napływ wtórnego kanału wywiewnego
- napływ wtórnego kanału nawiewnego
- zwrot kolanowy o.k.

Nazwa rysunku	**Rzut piętra +4**	Nr rys	M/A–06
Obiekt	Termomodernizacja budynków SUW w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne dz.ewid. 1032/1, 1033/2,1033/4, 1033/7 Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce	Skala	1:100
		Faza	**Projekt wykonawczy**
Zadanie	**BUDYNEK A**	Branża	**mechaniczna**
Inwestor	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Biuro Administracyjno Gospodarcze, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3	Data	**2012–06**
		Rewizja	
Konsorcjum	studio architektury format — ul.Poniatowskiego 35; 41-807 Zabrze, tel./fax 022 2540290/kom. 601433960, e-mail:biuro@studioformat.eu, www.studioformat.eu		
	QS@TECH — ul. Lechicka 14A, 02-156 Warszawa, tel./fax (+22) 646 35 05, 646 50 34, e-mail: qstech@post.pl		

Projektował	mgr inż. Mariusz Drewnowski	Upr.MAZ/0451/PWOS/07	Podpis	
	mgr inż.Jarosław Wolski			
	mgr inż., Rafał Bober			
Sprawdzający	mgr inż., Maciej Kałuża	Upr. MAZ/0179/POOS/06		

Projekt chroniony Prawem Autorskim, Ustawa z dn.04.02.94, DzU.U.Nr 80, z 2000r. poz.904.
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody projektanta przez autorskich jest zabronione.
Prawa Autorskie : STUDIO ARCHITEKTURY FORMAT, QS-TECH OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA