



UWAGI:

1. Wszelkie wątpliwości urządzeń są podane na rysunku bez względu na ewentualną niezgodność z innymi projektami, należy przed przystąpieniem do montażu wyjaśnić z projektantem.
2. Wszystkie wymiary na rysunku podano w mm.
3. Należy wykonać izolację pion. kanałów wentylacyjnych o klasie odporności ogniowej EI60 i ppż przebiegających obszarów ogniowych, przez które przechodzą kanały wentylacyjne.
4. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy należy uszczelnić.
5. Kanały kuchenne kanałów wentylacyjnych wg. odrębnej tabeli.
6. Kanały kuchenne wentylacyjnych, przewodów i elementów powinien być nie niższy niż klasa reakcji na ogień A2-s1,d0.
7. Kanały wentylacyjne wykonać z blachy ocynkowanej gr. 0,5 mm.
8. Kanały kuchenne wentylacyjne wykonywać z materiałów niepalnych o klasie odporności ogniowej EI60 i ppż.
9. Przejścia instalacyjne przez przegrody wykonać w rurze ochronnej o klasie odporności EI60.
10. Dobrać średnice otworów w odrębnej tabeli.
11. Dane techniczne urządzeń w odrębnej tabeli.
12. Dane techniczne urządzeń podano na schematach instalacyjnych
13. Kanały wentylacji z najbliższym wlotem.

LEGENDA:

- centrala wentylacyjna
- gazowa pompa ciepła
- agregat skraplający
- centrala nawiewno-wywiewna
- nagrzewnica wodna
- kratka ścienna, sufitowa
- klimatyzator freonowy kanałowy jednostka wewnętrzna
- klimatyzator freonowy podsufitowy jednostka wewnętrzna
- klimatyzator freonowy ścienny jednostka wewnętrzna
- klimatyzator freonowy do zabudowy kanałowej wraz z kratkami nawiewnymi i wywiewnymi - jednostka wewnętrzna
- klapa ppoż
- czerpnia powietrza
- wyrzutnia powietrza
- anemostat wywiewny
- kratka nawiewna/wywiewna
- dysza nawiewna
- kratka kontaktowa
- kratka kontaktowa przemiejscowa
- nawietrzak powietrza
- temp. w pom. czerp
- wentylacja
- wentylacja – elastyczny przewód flexibilny
- OD – podłoże
- OZ – parter
- OP – piętro 1
- OT – piętro2
- zasilanie odpływ ciepła z GWP
- zasilanie – odpływ ciepła z GWP
- przejście przez przegrodę pionowy, poziomy, skośny
- wentylacja grawitacyjna
- rodzaj, wielkość [cm], długość]
- rodzaj, wielkość [cm], długość]
- rodzaj wielkość kanału okrągłego w mm od zewnętrznej strony
- rodzaj wielkość kanału okrągłego w mm od wewnętrznej strony
- rodzaj wielkość kanału prostokątnego w mm od zewnętrznej strony
- rodzaj wielkość kanału okrągłego w mm od wewnętrznej strony
- rodzaj wielkość kanału okrągłego w mm od zewnętrznej strony
- rodzaj wielkość kanału okrągłego w mm od wewnętrznej strony
- przepustnica p-poż
- przepustnica p-dymowa
- przepustnica p-poż i p-dymowa
- przepustnica p-poż i p-dymowa
- przepustnica p-poż i