DACH

VIII PIĘRTO

VII PIĘRTO

VI PIĘRTO

V PIĘRTO

IV PIĘRTO

III PIĘRTO

II PIĘRTO

I PIĘRTO

PARTER

PIWNICA
POM.
ROZDZIELNICY

WENTYLATOR ODDYMIAJĄCY KORYTARZ-1,5kW/400V

WO1

WENTYLATOR ODDYMIAJĄCY KORYTARZ-2,5kW/400V

WO2

WENTYLATOR NAPOWIETRZAJĄCY KLATKA SHODOWA-0,9kW/400V

WN2

CZERPNIA

WENTYLATOR NAPOWIETRZAJĄCY KORYTARZ-2,5kW/400V

WN3

CZERPNIA

WENTYLATOR NAPOWIETRZAJĄCY KORYTARZ-2,5kW/400V

WN4

WYRZUTNIA STER DŁPEUSEM Z SILOWNIKIEM-24VDC

KLAPA UPUSTOWA

WENTYLATOR ODDYMIAJĄCY HOLL-1-5,5kW/400V

WO3

WENTYLATOR ODDYMIAJĄCY HOLL-1-5,5kW/400V

WO4

WENTYLATOR NAPOWIETRZAJĄCY KORYTARZ-2,5kW/400V

WN1

WENTYLATOR NAPOWIETRZAJĄCY KLATKA SHODOWA-0,9kW/400V

WN5

WENTYLATOR NAPOWIETRZAJĄCY HOLL-1-0,9kW/400V

WN6

WENTYLATOR NAPOWIETRZAJĄCY HOLL-1-0,9kW/400V

WN7

WENTYLATOR NAPOWIETRZAJĄCY PIWNICE(-1,4 kW/400V

WN8

KLAPA UPUSTOWA

FALOWNIK

FALOWNIK

istn.CENTRALA AFG

CENTRALA SAP–PORTIERNIA

ZASILACZ POŻAROWY

230/400 VAC

24VDC

24VAC

KANAŁY WENTYLACYJNE

EKS 6/5 EKS 6/4 EKS 6/3 EKS 6/2 EKS 6/1

EKS 6/8 EKS 6/7 EKS 6/8 EKS 6/9 EKS 6/10

EKS 7/4 EKS 7/3 EKS 7/2 EKS 7/1

EKS 7/5 EKS 7/6 EKS 7/7 EKS 7/8

EKS 7/16

KLAPA1/8 KLAPA1/7 KLAPA1/6 KLAPA1/5 KLAPA1/4 KLAPA1/3 KLAPA1/2 KLAPA1/1 KLAPA 1/0

KLAPA2/8 KLAPA2/7 KLAPA2/6 KLAPA2/5 KLAPA2/4 KLAPA2/3 KLAPA2/2 KLAPA2/1 KLAPA2/0

KLAPA3/8 KLAPA3/7 KLAPA3/6 KLAPA3/5 KLAPA3/4 KLAPA3/3 KLAPA3/2

KLAPA4/8 KLAPA4/7 KLAPA4/6 KLAPA4/5 KLAPA4/4 KLAPA4/3 KLAPA 4/2

EKS 7/9 EKS 7/10 EKS 7/11

kontrola pracy urządzeń

4xOMY2x2,5 zasilanie klap 24VAC

K1 F1 R303 10A/gG
K2 F2 R303 16A/gG
K3 F3 R303 20A/gG
F4 R303 63A/gG
K4 F5 R303 10A/gG
K5 F6 R303 25A/gG
K6 F7 R303 35A/gG
K7 F8 R303 25A/gG
F9 R303 25A/gG
K8 F10 R303 16A/gG
K9 F11 R303 10A/gG
F12 R301 10A/gG
F13 R301 10A/gG
F14 R301 10A/gG
F15 R301 10A/gG

SZR–160A

F01 RBK00 –100A

F02 RBK00 –100A

TR1 230/24V

TR2 230/24V

ZASILANIE z RG z PRZED WYŁĄCZNIKA HKGs4x35

ZASILANIE z RG–REZ z PRZED WYŁĄCZNIKA HKGs4x35

kontrola pracy urządzeń EKS 7/12

sterowanie wentylatorami EKS 7/13

sterowanie wentylatorami EKS 7/14

sterowanie FALOWNIKAMI EKS 7/15

EKS–LINIA7 EKS–LINIA6 CZUJEK DYMU TRÓP 7,8 PIĘTRO–LINIA5 CZUJEK DYMU TRÓP 5,6 PIĘTRO–LINIA4 CZUJEK DYMU TRÓP 3,4 PIĘTRO–LINIA3 CZUJEK DYMU TRÓP PARTER–1 PIĘTRO–LINIA2 CZUJEK DYMU TRÓP PIWNICA–LINIA1 CENTRALA RECYRKULACZY DRZWI

2x1mJSN2Yx0,8

OMY2x2,5

HDGs4x2,5 HDGs4x1,5 HDGs3x1,5 HDGs2x1,5

SZYBKIE WYŁĄCZENIE ZASILANIA SYSTEM SIECI TN-S

Z.I.E. Jan Madej 25–370 Kielce ul.Żeromskiego 38/22				
Obiekt	ODDYMIANIE POZIOMYCH I PIONOWYCH DRÓG EWAKUACYJNYCH			
Adres	BUDYNEK "A" ŚWIĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO			Rys.nr 1
Przedmiot rysunku	SCHEMAT GŁÓWNY ZASILANIA			Skala
	Nazwisko i Imie	Uprawnienia	Podpis	Data
Projektant	JAN MADEJ	160/85		09.2012.
Sprawdził				