


UWAGI:

1. Wszystkie wykładziny urządzeń są podane na rysunku bez uwzględnienia ich grubości, należy je uwzględnić w montażu.
2. Wszystkie wymiary na rysunku podane są w milimetrach.
3. Należy wykonać izolację pian kanałów wentylacyjnych o stałej odporności ogniowej EI60 i jej powiązanych działu ogniowej, zgodnie z wytycznymi producenta systemu oraz przepisami.
4. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy należy wykonać w rurach.
5. Izolację termiczną kanałów wentylacyjnych wg. odrębnej tabeli.
6. Spód podwieszonych sufitów przewodów i urządzeń wentylacyjnych należy wykonać w poziomie, zgodnie z rzędnymi podanymi na rysunku.
7. Wymagana szybka prędkość z montażem wg. odrębnej tabeli.
8. Należy wykonać przejścia przez ściany i stropy w miejscach wskazanych na rysunkach, w uzgodnieniu z projektantem.
9. Przejścia instalacyjne przez przegrody wykonać w rurze ochronnej o średnicy większej od rury.
10. Rodzaje materiałów stosowanych na instalacje wg. odrębnej tabeli.
11. Dane techniczne urządzeń wg. odrębnej tabeli.
12. Spód ściany należy przedłużyć do betonowej instalacyjnych
13. Szczegóły montażowe z najbliższym wydziałem.

LEGENDA:

- CNW-xx — centrala wentylacyjna
- ACCU-CHP — gazowa pompa ciepła
- SAC-xx — agregat skraplający
- centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła
- filtr kieszeniowy
- klimatyzator freonowy kanałowy jednostka wewnętrzna
- klimatyzator freonowy podsufitowy jednostka wewnętrzna
- klimatyzator freonowy ścienny jednostka wewnętrzna
- klimatyzator freonowy do zabudowy kasetowy wlot z kratką nawiewną wylot z kratką - jednostka wewnętrzna
- klapa pożarowa
- czerpnia powietrza
- wyrzutnia powietrza
- anemostat wywiewny
- kratka nawiewna/wywiewna
- dysza nawiewna
- kratka kontaktowa
- kratka kontaktowa jednokierunkowa
- nawietrznik powietrza
- temp. w pom. zimą
- wentylacja
- wentylacja – elastyczny przewód
- CO — zasilanie
- CO — powrót
- CT — zasilanie
- CT — powrót
- zasilanie–odpływ ciepła z GWP
- Freonowa instalacja chłodu z VRF
- Rury freonowe – przewody freonowy ciekły/gazowy
- wentylator
- kanał prostokątny grubość płytek
- rura wywiewna (rys. wywiewne) (um), długość
- rejtuz od kanału nawiewnego o wym. od spiro. 315mm
- rejtuz wlotu