

UWAGI:

1. Rozpoka wyłącznik urządzeń się podane na rzucie bez względu na ewentualnie kolizje z innymi instalacjami.
2. Rozpoka wyłącznik urządzeń się podane na rzucie przekroju.
3. Rozpoka wyłącznik na rzucie podane są w odniesieniu.
4. Należy wykonać izolację z pian. kształtek wentylacyjnych z blach ocynkowanych o grubości 0,6 mm, zgodnie z normą.
5. Należy pokryć kanał na odcinkach oznaczonych na rzucie.
6. Rozpoka przyjęcia powietrza świeżego z wyjątkiem.
7. Izolację termiczną kanałów wentylacyjnych wg. odrębnej tabeli.
8. Zgodnie z projektem wentylacyjnych, grawitacyjnych i dodatkowych wentylatorów dachowych, należy wykonać.
9. Sprzedaż należy przewidzieć z montażem systemem SLIM.
10. Należy bezwzględnie zabezpieczyć wentylatorów w rozwiązaniu przeciwpożarowym, zgodnie z projektem wentylacyjnym.
11. Przejście przewodów przez przegrody wykonać w taki sposobie, aby zapewnić wymagane.
12. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na miejscu budowy.
13. Dane przy montażu urządzeń należy uzgodnić z dostawcą.
14. Szczegóły należy uzgodnić z projektantem.

LEGENDA:

- CNW-01 – centrala wentylacyjna
- AGSU-04F – gazowa pompa ciepła
- AGP – agregat skraplający
- CNW – centrala nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła
- filtr – filtr kieszeniowy
- – klimatyzator freonowy kanałowy jednostka wewnętrzna
- – klimatyzator freonowy podsufitowy jednostka wewnętrzna
- – klimatyzator freonowy ścienny jednostka wewnętrzna
- – klimatyzator freonowy do zabudowy kasetowej wraz z kratkami nawiewnymi i wywiewnymi jednostka wewnętrzna
- KP – kran płyn
- – czerpnia powietrza
- – wyrzutnia powietrza
- – anemostat wywiewny
- – kratka nawiewna/wywiewna
- – dysza nawiewna
- – kratka kontaktowa
- – kratka kontaktowa jednokierunkowa
- – nawietrzak powietrza
- – temp. w pom. zimą
- – wentylacja
- – wentylacja – elastyczne przewody flizowany
- – 01 – zasilanie
- – 02 – zasilanie
- – 03 – zasilanie
- – 04 – powrót
- – zasilanie–odzysk ciepła z OHP
- – powrót–odzysk ciepła z OHP
- – rury freonowe – przewód gazowy, cieczowy
- – skroplina
- – rura spływowa
- – przewód giętkowy (typ. wywiewki (on), długość)
- – rozdz. wentylacyjny
- – rozdz. wentylacyjny
- – nadpo wlotu kanału nierdzew. o min od wykończonego otworu
- – nadpo od kanału nierdzew. o min od wykończonego otworu
- – nadpo wlotu kanału galwanic. o min od podłoża 2020
- – nadpo od kanału galwanic. o min od wykończonego otworu
- – przejście kanałów z wentylacją przez ściany
- – izolacja o.s.

Nazwa rysunku	**Rzut piętra +1**	Nr rys	M/A–03
Obiekt	Termomodernizacja budynków SUW w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne dz.ewid. 1032/1,1033/2,1033/4,1033/7 Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce	Skala	1:100
		Faza	**Projekt wykonawczy**
Zadanie	**BUDYNEK A**	Branża	**mechaniczna**
Inwestor	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Biuro Administracyjno Gospodarcze, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3	Data	**2012–06**
		Adnotacja	

Konsorcjum

studio architektury format — ul.Poniatowskiego 35; 41-807 Zabrze, tel./fax 022 2542026(kom. 601433960, e-mail:biuro@studioformat.eu, www.studioformat.eu

QS@TECH — ul. Lechicka 14A, 02-156 Warszawa, tel./fax (+22) 646 35 05, 646 50 34, e-mail: qstech@post.pl

Projektował	mgr inż. Mariusz Drewnowski	Upr.MAZ/0451/PWOS/07	Podpis	
	mgr inż.Jarosław Wolski			
	mgr inż., Rafał Bober			
Sprawdzający	mgr inż., Maciej Kałuża	Upr. MAZ/0179/POOS/06		

Projekt chroniony Prawem Autorskim, Ustawa z dn.04.02.94, DzU.Nr 80, z 2000r. poz.904.
Rozpowszechnianie i powielanie całej/cz. dokumentacji bez zgody projektanta przez autorskich jest zabronione.
Prawa Autorskie i STUDIO ARCHITEKTURY FORMAT, QS-TECH OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA