

SKALA 1:100

Trasy kablowe wewnątrz pomieszczeń

Punkt elektryczno-logiczny

Kanał kablowy

Uchwyt Mosaic 8-modułów

Struktura punktu elektryczno-logicznego

Uwaga: Do każdego gniazda LAN doprowadzić jeden kabel S/FTP

Korytko kablowe perforowane 300x60 z pokrywą uchwytami, przegrodą i mocowaniami (grubość 1mm)

Korytko kablowe perforowane 200x60 z pokrywą uchwytami, przegrodą i mocowaniami (grubość 1mm)

Kabel YDY 3x2,5mm + Kabel S/FTP PiMF kat. 7a + listwa instalacyjna

Określenia materiałów i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych użyto w celu dostatecznie dokładnego opisania elementów budowlanych. W każdym przypadku dopuszcza się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych.

Inwestor	Skarb Państwa – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	Temat:	Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynkach C-1 i B oraz A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
	Nazwisko / Podpis	Data	
Projektował	mgr inż. Tomasz Bigos uprawnienia budowlane bez ograniczeń MAP/0038/PWOE/14	12.2014	
Opracował	inż. Tomasz Kapałka	12.2014	Branża Elektryczna – Projekt wykonawczy
Sprawdził	mgr inż.Artur Głowiczyk uprawnienia budowlane bez ograniczeń MAP/0039/PWOE/11	12.2014	
Zakład Pomiarów i Automatyki Tomasz Powłua i Ryszard Powłua ul. Hibnera 8, 33-101 Tarnów (014)627-26-23, raster@post.pl	RASTER	*Budynek A – III Piętro*	nr rysunku 3.40 / nr arkusza 1/1