



# TOPOLOGIA SYSTEMU DSO

## Legenda:

- Przewód typu skrętka HTKSH ekw. PH90 4x2x1mm
- Przewody systemowe i/lub konfekcjonowane
- Przewody głośnikowe HTKSH PH90 1x2x1,4mm
- Przewody głośnikowe HTKSH PH90 1x2x1,8mm
- Przewód zasilający HDGs PH90 3x2,5mm



	URZĄD WOJEWÓDZKI w KIELCACH AL IX WIEKOW KIELCE
INWESTOR	KIELCE
TEMAT	DZWIERKOWY SYSTEM OSTRZEŻAWCZY DLA BUDYNKOW A I B
Adres	BUDYNEK "A i B" ŚWĘTOKRZYSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO
Poznałtost rysunku	INSTALACJA DSO TOPOLOGIA SYSTEMU
	Nazwisko i Imię      Urzawnienia      Podpis      Data
Projektant	JAN MACEL      16.08.05      SWK\UEI038501      06.2016.
Sprawdził	SLAWOMIR SKROBISZ      SWK\01159\P0CE0E7      SKROBISZ      06.2016.