

Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy postępowania pn.: „**Wyposażenie budynków A, B i C-1 ŚUW w hydranty ø 25 oraz zawory hydrantowe ø 52**”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wody dla potrzeb p.poż. budynków A , B i C-1 w ramach zadania inwestycyjnego p.n.:” Wyposażenie budynków A, B i C-1 ŚUW w hydranty ø 25 oraz zawory hydrantowe ø 52 ”, zlokalizowanych przy al. IX Wieków Kielc 3.

I. Zakres obejmuje wykonanie m.in.:

- instalacji wody zasilającej hydranty wewnętrzne ø 25 mm oraz zawory hydrantowe ø 52 mm w budynku A;
- instalacji wody dla potrzeb ppoż. zasilającej hydranty wewnętrzne ø 25 mm w budynku C-1;
- montażu szafek hydrantowych wraz hydrantami ø 25 mm w budynku B.

Przedmiot zamówienia obejmuje również demontaż:

- szafek hydrantowych wraz hydrantami ø 52 mm w budynkach A , B i C-1 ;
- szafek na zawory hydrantowe suchych pionów w budynkach A i C-1;
- gałęzek przyłączeniowych w budynkach A i C-1;
- gaśnic będących w kolizji z projektowanymi szafkami hydrantowymi i na zawory hydrantowe w budynkach A i C-1

oraz

- wykonanie przebić pod instalację wody hydrantowej;
- wykonanie reperacji po przebiściach i elementach demontowanych;
- wykonanie obudów pionów i poziomych odcinków instalacji prowadzonych poniżej przestrzeni stropu podwieszonego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w projekcie wykonawczym (dotyczy budynków A i C-1) „Wyposażenie budynków A, B i C-1 ŚUW w hydranty ø 25 oraz budynku A w zawory hydrantowe ø 52 ”, Przedmiary robót , STWiORB, Rzuty budynku B (parter i I piętro) z zaznaczonymi istniejącymi hydrantami, które stanowią załączniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia.

II. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące instalację wodociągową zasilającą hydranty były zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę.

„Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.

III. Załączniki:

1. Projekt wykonawczy „Wyposażenie budynków A, B i C-1 ŚUW w hydranty ø 25 oraz budynku A w zawory hydrantowe ø 52 ”
2. Przedmiary robót
3. STWiORB.
4. Rzuty budynku B (parter i I piętro)z zaznaczonymi istniejącymi hydrantami.