



www.kielce.uw.gov.pl

**ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w KIELCACH**  
**Biuro Administracyjno-Gospodarcze**  
tel. 41 342 13 37; fax 41 343 06 96  
e-mail: sekretariat.bag@kielce.uw.gov.pl

Znak: AG-I.272.1.21.2016  
r.

Kielce, dn. 27 października 2016

### Informacja dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Wyposażenie budynków A, B i C-1 ŚUW w hydranty  $\varnothing$  25 oraz zawory hydrantowe  $\varnothing$  52**”, znak: AG-I.272.1.21.2016.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015. poz. 2164 ze zm.), w związku z zadaniem pytaniem udziela wyjaśnień:

#### Pytanie 1:

Wykonawca po dokonaniu wizji lokalnej ma wątpliwości co do możliwości przeprowadzenia poziomów instalacji hydrantowej fi 100 w korytarzu piwnicy budynku A (brak miejsca na umieszczenie trzech rurociągów fi 100). Prosimy o zajęcie stanowiska w/w sprawie i przedstawienie alternatywnej lokalizacji rurociągu.

#### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że aktualna lokalizacja rurociągu została przedstawiona w REWIZJI nr 1 Budynek A- Rzut piwnic.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że zamieszczona na stronie poprawiony załącznik nr 4 do SIWZ - projekt wykonawczy, w którym został zamieszczony nowy rysunek w Części rysunkowej - REWIZJA nr 1 Budynek A- Rzut piwnic w miejsce IS 01 segm A piwnice.**