

### **Opis przedmiotu zamówienia**

Dotyczy zadania p.n. „Udrożnienie systemu wentylacji w łazienkach w budynkach A i C ŚUW.

#### **Zakres robót obejmuje:**

1. Roboty instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnętrznej i zewnętrznej:
  - wykonanie odkrywek celem ustalenia miejsca połączenia rur żeliwnych pionów usytuowanych na dachu budynku
  - demontaż wywiewek żeliwnych pionów kanalizacji sanitarnej Ø 100
  - demontaż istniejących pionów kanalizacji sanitarnej Ø 100 z rur żeliwnych o dł. 1 m każdy - wykonanie pionów kanalizacyjnych Ø 100 z rur żeliwnych Ø 100 o długości 1m
  - wykonanie odpowietrzenia pionów kanalizacji sanitarnej Ø 100
  - wykonanie otworów w stropach dla zamontowania pionów
  - naprawy po wykuciach pionów przejść przez stropy
2. Roboty instalacji wentylacji mechanicznej:
  - montaż przewodów wentylacyjnych Ø 315
  - montaż kratki wentylacyjnych na przewodach stalowych okrągłych 20 x 27 cm
  - montaż urządzeń na kominach murowanych instalacji wentylacji mechanicznej z pomieszczeń sanitarnych
  - montaż przepustnic na kratkach wentylacyjnych
  - przekucie otworów w elementach żelbetowych kominów Ø 350
  - wywiezienie gruzu.
3. Wykonanie instalacji elektrycznej.
  - montaż przewodów elektrycznych
  - montaż gniazd wtykowych
  - montaż tablic rozdzielczych.
4. Wykonanie rozruchu instalacji wentylacji mechanicznej.

Prace prowadzone będą w czynnym obiekcie użyteczności publicznej w związku z czym roboty uciążliwe /np. hałas/ i rozbiórkowe należy prowadzić w godzinach - 16:00- 22:00.

Przed rozpoczęciem robót demontażowych instalacji wewnętrznych należy rozpoznać miejsca ich lokalizacji. Miejsce włączenia nowej instalacji elektrycznej do istniejącej instalacji należy uzgodnić z pracownikami Oddziału Technicznego BAG.