

Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy zadania pn.: „**Zakup zestawów serwisowych do gazowych pomp ciepła GHP - 4 szt. zgodnie z wymaganiami określonymi w kartach eksploatacyjnych**”

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa zestawu serwisowego **CZ-PSK560S** do jednostek zewnętrznych (pomp ciepła) GHP marki Panasonic do siedziby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zlokalizowanego przy al. IX Wieków Kielc 3.

Powyższy zestaw dedykowany jest do wykonania przeglądu gazowych pomp ciepła marki Panasonic (model: U-16GEP2E5, U-20GEP2EP5, U-25GEP2E5).

Zamówienie obejmuje dostawę 4 kompletnych zestawów serwisowych do siedziby Zamawiającego.

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie według bieżących potrzeb Zamawiającego, każdorazowo na podstawie odrębnego zlecenia, nie mniej jednak nie później niż do 30.11.2017 r.

Zestaw serwisowy winien zawierać : (1 komplet serwisowy)

1. olej do silnika 43 litry,
2. filtr oleju- 1 sztuka,
3. filtr powietrza - 1 sztuka,
4. świece - 4 szt.
5. pasek napędu sprężarki 1 sztuka,
6. filtr katalizatora spalin – 1 sztuka
7. pasek napędu kogeneratora -1 sztuka.

Wykonawca winien dostarczyć fabrycznie nowe i oryginalne części z 12-sto miesięczną gwarancją. Z uwagi na trwający okres gwarancyjny pomp ciepła, Zamawiający nie dopuszcza części zamiennych.