



Znak: AG-I.272.1.13.2017

Kielce, dn. 26 września 2017 r.

Informacja dla Wykonawców nr 1 oraz zmiana treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **„Zakup i montaż urządzenia podtrzymującego napięcie UPS dla serwerów i stanowisk operatorskich w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach”**, znak: AG-I.272.1.13.2017.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017. poz. 1579), w związku z zadanymi pytaniami udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

W Specyfikacji urządzenia zamawiający wymaga : Kompatybilność elektromagnetyczna wg IEC/EN 62040-2: 2006 klasa odporności - C3, klasa emisji - C3, czy zostanie dopuszczone urządzenie z klasą odporności i emisji C2 ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zasilacz UPS będzie umieszczony w serwerowni Centrum Powiadamiania Ratunkowego, w bezpośrednim sąsiedztwie dedykowanej centrali telefonicznej i wielu specjalistycznych urządzeń telekomunikacyjnych gwarantujących niezakłóconą pracę CPR. Dlatego kompatybilność elektromagnetyczna zasilacza UPS została założona na poziomie C3 (niepodatność na możliwe czynniki zakłócające), zarówno w klasie odporności jak i w klasie emisji. Zamawiający nie dopuszcza urządzenia w klasie C2.

Pytanie 2:

Ponieważ gwarancję i obsługę serwisową, a także wszystkie prace instalacyjne i montażowe, wraz z podłączeniem do istniejącej sieci energetycznej pragniemy zlecić serwisowi dostawcy, czy jest możliwe przedstawienie referencji serwisu producenta, a nie wykonawcy ? Ze względów proceduralnych oferent nie jest w stanie stworzyć konsorcjum z wybranym producentem, ponieważ ten statutowo nie obsługuje klientów końcowych. Analogicznie osoba posiadająca uprawnienia budowlane w wymaganym zakresie byłaby pracownikiem serwisu producenta, a nie wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na etapie badania i oceny ofert.

Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017. poz. 1579) „Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów ...”

Pytanie 3:

Czy zamawiający WYMAGA urządzenia o współczynniku mocy PF = 1 (30 kVA. 30 kW) – w dokumentacji użyte jest stwierdzenie „zakładana konstrukcja ze współczynnikiem PF = 1)? Prosimy o doprecyzowanie mocy czynnej urządzenia UPS.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga urządzenia UPS o współczynniku mocy $P_f=1$, czyli mocy czynnej 30 kW.

Pytanie 4:

Prosimy o określenie dla jakiej mocy czynnej (w kW) jest przewidziane podtrzymanie zasilania na czas 60 minut. Brak dookreślenia tego parametru powoduje dowolność w doborze baterii.

Odpowiedź:

Czas podtrzymania zasilania Zamawiający określa na 60 minut, przy pełnym obciążeniu (30 kW mocy czynnej).

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017. poz. 1579) dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że:

1. W rozdziale XXI ust. 1 - 3 SIWZ wprowadza się następujące zmiany:

Było:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim – Biurze Administracyjno - Gospodarczym, przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, Budynek A, pokój 332 (Sekretariat), **w terminie do 27 września 2017 roku, do godziny 11.30.**
2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Budynek A, pokój 332
oraz opisana:
„Zakup i montaż urządzenia podtrzymującego napięcie UPS dla serwerów i stanowisk operatorskich w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach”
Nie otwierać przed dniem 27 września 2017 roku, godz. 12.00.
a ponadto winna być opatrzona **nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.**
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 27 września 2017 roku o godz. 12.00** w siedzibie Zamawiającego, przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, pokój 332.

Jest:

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim – Biurze Administracyjno - Gospodarczym, przy al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, Budynek A, pokój 332 (Sekretariat), **w terminie do 29 września 2017 roku, do godziny 11.30.**
2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób:
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Budynek A, pokój 332
oraz opisana:
„Zakup i montaż urządzenia podtrzymującego napięcie UPS dla serwerów i stanowisk operatorskich w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Kielcach”
Nie otwierać przed dniem 29 września 2017 roku, godz. 12.00.
a ponadto winna być opatrzona **nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.**
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **w dniu 29 września 2017 roku o godz. 12.00** w siedzibie Zamawiającego, przy al. IX Wieków Kielc 3, w budynku A, pokój 332

Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i powoduje przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert.

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP oraz na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.