

Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy zadania pn.: „Zakup zestawów serwisowych do gazowych pomp ciepła GHP - 9 szt. zgodnie z wymaganiami określonymi w kartach eksploatacyjnych”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów serwisowych **CZ-PSK560SP** do jednostek zewnętrznych (pomp ciepła) GHP marki Panasonic do siedziby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zlokalizowanego przy al. IX Wieków Kielc 3.

Powyższy zestaw dedykowany jest do wykonania przeglądu gazowych pomp ciepła marki Panasonic (model: U-16GEP2E5, U-20GEP2E5, U-25GEP2E5).

Zamówienie obejmuje dostawę 9 kompletnych zestawów serwisowych do siedziby Zamawiającego.

Termin realizacji zamówienia do 11.05.2018

Zestaw serwisowy winien zawierać (1 komplet serwisowy):

1. olej do silnika - 43 litry,
2. filtr oleju - 1 sztuka,
3. filtr powietrza - 1 sztuka,
4. świece - 4 sztuki,
5. pasek napędu sprężarki - 1 sztuka,
6. filtr katalizatora spalin - 1 sztuka,
7. pasek napędu kogeneratora -1 sztuka.

Wykonawca winien dostarczyć fabrycznie nowe i oryginalne części.

Z uwagi na trwający okres gwarancyjny pomp ciepła, Zamawiający nie dopuszcza stosowania zamienników.