



Znak: AG.I.272.2.19.2018

Kielce, dn. 23 maja 2018 r.

Informacja dla Wykonawców nr 1

Dotyczy postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: „**Zakup rejestratora rozmów dla stanowiska lekarza koordynatora ratownictwa medycznego**”, znak: AG.I.272.2.19.2018.

W związku z zadaniem pytaniem Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

„W nawiązaniu do otrzymanego zapytania proszę o informację czy dopuszczają Państwo możliwość dostawy rejestratora rozmów w obudowie 3U.

Wymagania precyzują, że rejestrator ma być wyposażony w mirroring danych w RAID 1 (2 dyski 1 TB HDD w kieszeniach Hot-Swap z funkcją automatycznego przygotowywania dysków do pracy po awarii), co samo w sobie powoduje, że obudowa powinna być zoptymalizowana do potrzeb montażu kieszeni Hot-Swap i dodatkowych dysków (pod względem zapewnienia odpowiedniej przestrzeni i chłodzenia). Jako producent z wieloletnim doświadczeniem gwarantujemy, że tego typu rozwiązania ze względów technologicznych są produkowane najczęściej z zastosowaniem obudowy 3U.

Czy propozycja przedstawienia rozwiązania o lepszych parametrach eksploatacyjnych dla urządzeń pracujących w trybie ciągłym, tj. w obudowie przemysłowej 3U, jest dla Państwa akceptowalna?”

Odpowiedź:

Podtrzymujemy zapisy zawarte w Opisie przedmiotu zamówienia. W związku z ograniczeniami przestrzeni do montażu rejestratora rozmów w serwerowni wymagana jest obudowa 2U.