



**WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI
SZEF OBRONY CYWILEJ WOJEWÓDZTWA**

Znak: BiZK.IV.431.6.2018

Kielce, dnia 11.06.2018

Egz. Nr 1

**Szanowny Pan
Ireneusz Gliściński
Wójt Gminy Krasocin
Szef Obrony Cywilnej Gminy**

Sprawozdanie z kontroli

Kontrolę sprawdzającą w Urzędzie Gminy w Krasocinie

w dniu 08.06.2018 roku przeprowadzili:

Przewodniczący Zespołu Kontrolnego:
Włodzimierz Kuszak - kierownik oddziału

Członek Zespołu Kontrolnego:
Jerzy Górak - starszy inspektor wojewódzki

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 362/2018 oraz 363/2018 z dnia 02.06.2018 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego – Szefa Obrony Cywilnej Województwa przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola realizacji zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej, dotycząca:

1. Prawidłowości wykonania i dokonania aktualizacji dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych (kryzysowych).
2. Zabezpieczenia ujęć i zbiorników wody pitnej funkcjonujących w układach wodociągowych.

Kontrola sprawdzająca za okres od 1 stycznia 2017 roku do 08 czerwca 2018 roku.

Kontrolę przeprowadzono w obecności:

Sekretarza Gminy Krasocin

- Pawła Włodarskiego

Informacji w czasie kontroli udzielał/a:

Kierownik Zakładu

Gospodarki Komunalnej w Krasocinie

- Dariusz Sobczyk

Referent d. obrony cywilnej i spraw obronnych

- Renata Łapot

Komisja wpisała się do książki kontroli pod poz. Nr 2/2018

Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniami

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, że w okresie objętym kontrolą:

1. W zakresie prawidłowości wykonania i dokonania aktualizacji dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych (kryzysowych):
 - 1) Urząd Gminy w Krasocinie posiada opracowany „Plan zaopatrzenia ludności w wodę pitną w sytuacjach nadzwyczajnych dla gminy Krasocin” uzgodniony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Koordynatorem Powiatowym i Koordynatorem Wojewódzkim,
 - 2) dokumentacja aktualizowana jest zgodnie z § 9 Zarządzenia Nr 38/2007 Wojewody Świętokrzyskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 20.04.2007 r. w sprawie ochrony ujęć wody i urządzeń wodociągowych na wypadek zagrożenia zniszczeniem oraz zapewnienia dostaw wody pitnej dla ludności, zakładów przemysłu spożywczego i urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń,
 - 3) ostatnią aktualizację przeprowadzoną w lutym 2018 roku, dostarczono do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
 - 4) sposób informowania odbiorców o jakości wody, w tym o zagrożeniach związanych z pogorszeniem wody lub z jej skażeniem został określony w Zarządzeniu Nr 22/18 Wójta Gminy Krasocin z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie procedury postępowania na wypadek skażenia lub pogorszenia jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Krasocin. Zgodnie z w/w zarządzeniem po otrzymaniu informacji od Powiatowej Stacji Sanitarnej-Epidemiologicznej o ewentualnym skażeniu wody Zakład Gospodarki Komunalnej lub osoba upoważniona, redaguje oficjalną informację, która jest podana do publicznej wiadomości poprzez:
 - umieszczenie komunikatu na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy w Krasocinie (www.krasocin.com.pl) i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie (zgkkrasocin.com.pl),
 - wywieszenie informacji na tablicach zlokalizowanych na terenie obsługiwanym przez wodociąg,
 - przekazanie komunikatu sołtysowi danej miejscowości, w której doszło do pogorszenia się jakości wody lub jej skażenia,

- w inny sposób np. poprzez wysłanie wiadomości tekstowych (sms) do odbiorców wody,
 - o zaistniałej sytuacji lub podjętych działaniach powiadamia się telefonicznie bądź pisemnie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.
- 5) komunikat o odwołaniu zagrożenia oraz o dopuszczeniu wody do spożycia po uzyskaniu informacji od Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o ustaniu skażenia przekazywany jest do osób decyzyjnych oraz mieszkańców w identyczny sposób, jak przekazywane były informacje o skażeniu wody,
- 6) w celu zapewnienia awaryjnego zaopatrzenia w wodę w zależności od skali problemu zaopatrzenie odbywać będzie się poprzez:
- dokonanie przełączeń w infrastrukturze technicznej na nieskażone źródła zasilania w wodę,
 - zorganizowanie dostaw wody pitnej (woda butelkowana),
 - zorganizowanie dostaw wody do celów gospodarczych przy użyciu środków własnych, a w przypadku konieczności dostarczenia wody na znacznym obszarze, przy użyciu wozów Ochotniczej Straży Pożarnej,
- 7) w celu prawidłowego zorganizowania dostaw wody w zależności od sytuacji przewidziano, że będą określone punkty dostaw dla poszczególnych części gminy oraz będą podjęte działania w celu zapewnienia środków transportu i ludzi do realizacji dostaw.
- 8) gmina Krasocin zaopatrywana jest w wodę z siedmiu wodociągów tj.:
- ujęcie wody w miejscowości Mieczyn,
 - ujęcie wody w miejscowości Sułków,
 - ujęcie wody w miejscowości Oleszno,
 - ujęcie wody w miejscowości Cieśle,
 - ujęcie wody w miejscowości Czostków,
 - ujęcie wody w miejscowości Skorków,
 - ujęcie wody w miejscowości Ludynia.
- Ponadto Zakład Gospodarki Komunalnej zakupuje wodę z wodociągu Przedbórz i Zakładu Wapienniczego „Lhoist” sp. z o.o. Bukowa,
- 9) zasilanie awaryjne jest zastosowane na ujęciu wodnym w Sułkowie. Zasilanie włącza się automatycznie przy każdym braku energii elektrycznej. Dla zasilania pozostałych ujęć przewidziano zakupić agregaty prądotwórcze umożliwiające czasowe dostarczanie wody,
- 10) zarządzeniem nr 19/18 Wójta Gminy Krasocin z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wyznaczenia koordynatora gminnego do nadzoru i koordynowania przygotowań i realizacji zadań wynikających z obowiązków funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych na terenie gminy Krasocin: na koordynatora wyznaczony został Pan Dariusz Sobczyk – Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie,
- 11) wg oświadczenia Pana Dariusza Sobczyka ujęcia wody na terenie gminy są ogrodzone i oznakowane tablicami zabraniającymi wstępu osobom nieupoważnionym, bramy zamykane są na kłódki. Kryte zbiorniki wody pitnej znajdują się na ogrodzonym terenie ujęć wody. Włazy do zbiorników zamykane są na kłódki.
2. W zakresie zabezpieczenia ujęć i zbiorników wody pitnej funkcjonujących w układach wodociągowych:
- 1) kontrole przeprowadzono na ujęciu wody w miejscowości Sułków:
- ujęcie wodne zlokalizowane jest przy drodze gminnej Sułków-Wielkopole w odległości ok. 800 m od drogi wojewódzkiej Kielce - Częstochowa,
 - w skład wodociągu wchodzi: studnia głębinowa o wydajności eksploatacyjnej 68m³/h,

obudowana ocieplanym szachtem nadziemnym z odsuwaną klapą metalową zamykaną na zamek wewnętrzny. Załączanie i wyłączanie pompy głębinowej sterowane sondami zamontowanymi w sztucznym krytym zbiorniku wodny pitnej. Głowica studni jest zabezpieczona i szczelna. Króciec napowietrzająco-odpowietrzający nie jest przystosowany do założenia filtra olejowego. Rurociągi tłoczne studni nie są wyposażone w końcówki umożliwiające pobór wody przez wozy strażackie; zestaw pompowy; agregat prądotwórczy typ. CUBE 4.R - 42kVA z silnikiem VOLVO PENTA; chlorator; sztuczny kryty zbiornik wody pitnej o poj. 200 m³- to nadziemny betonowy zbiornik, ocieplony i oblauchowany. Woda ze zbiornika grawitacyjnie spływa w sieć wodociągową poprzez zestaw pompowy składający się z pięciu pomp utrzymujących określone ciśnienie wody w sieci wodociągowej,

- zbiornik wyposażony jest w urządzenia służące do odcięcia dopływu i odpływu wody ze zbiornika oraz w pomiar poziomu wody. Przy zbiorniku brak możliwości poboru wody do cysterny. Pobór dokonywany będzie z najbliższej znajdującego się hydrantu,
 - woda ze studni głębinowej tłoczona jest pompą typ G-80-V do zbiornika skąd przez zestaw pompowy do odbiorców w miejscowościach: Sułków, Krasocin, Nowy Dwór, Wielkopole, Lipie, Niwiska Krasocińskie, Ostrów oraz część Ludyni,
 - na ujęciu zainstalowany jest w oddzielnym kontenerze agregat prądotwórczy, który łączy się przy braku energii elektrycznej dzięki czemu nie ma przerw w dostawie wody,
 - teren na którym znajdują się powyższe urządzenia jest ogrodzony. Brama wjazdowa i furtka wejściowa zamykane na kłódki. Na terenie umieszczona jest tablica zakazująca wstęp osobom nieupoważnionym.
- 2) według oświadczenia Pana Dariusza Sobczyka – Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie na obiektach trzy razy w tygodniu prowadzony jest dozór.

Przebieg kontroli opisano w protokole z kontroli z dnia 8 czerwca 2018 roku wykonanym w 2 egzemplarzach. Egzemplarz nr 1 protokołu po podpisaniu przez kontrolujących oraz z up. Wójta przez Sekretarza Gminy Krasocin - Pana Pawła Włodarskiego przekazany został Sekretarzowi Gminy Krasocin, a egz. Nr 2 został włączony do akt sprawy w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach.

W toku kontroli wykonane zostały zdjęcia: ujęcia wody w miejscowości Sułków, oraz pomieszczenia z agregatem prądotwórczym - **które stanowią załącznik do Egz. Nr 2 Protokołu.**

Odpowiedzi oraz wyjaśnienia Z-cy Wójta Gminy Krasocin na pismo z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach z dnia 07.05.2018 r. (znak: BiZK.IV.431.6.2018) - **stanowią załącznik do Egz. Nr 2 Protokołu.**

Stwierdzone uchybienia

1. Z przedstawionej dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych wynika, że uwzględniono natychmiastowe przekazywanie informacji o zagrożeniu i jego skutkach do właściwego szefa obrony cywilnej (str. 34) oraz przesyłanie komunikatu o skażeniu oraz podejmowanych działaniach do Służby Wojewody (str. 37). Jednak w schemacie łączności na str. 37 podany jest nr telefonu do kierownika oddziału organizacji i obrony cywilnej w WBiZK ŚUW w Kielcach.


2. Na str. 39 w schemacie „Rodzaj i skład służb wodociągowych niezbędnych do obsługi wodociągów w stanie pełnej gotowości obronnej” wymieniony jest między innymi Szef OC Gminy oraz Koordynator Wojewódzki i Szef OC Województwa, a nie uwzględniono w w/w schemacie Szefa Obrony Cywilnej Powiatu ani Koordynatora Powiatowego.
3. Brak jest aktualnych danych w zakresie łączności i przekazywania informacji do Powiatowego CZK, w tym w dni wolne od pracy i poza godzinami pracy Starostwa Powiatowego we Włoszczowie do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie oraz do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w ŚUW w Kielcach.
4. Brak jest informacji o wykorzystaniu Sytemu Łączności Radiowej Zarządzania Kryzysowego, który powstał w celu zapewnienia łączności radiowej z powiatem, sąsiednimi gminami oraz Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, dla skutecznego ostrzegania, powiadamiania oraz reagowania i zarządzania w sytuacjach kryzysowych.
5. Istnieje rozbieżność (brak spójności) w w/w dokumentacji zaopatrzenia w wodę pitną ludności w sytuacjach nadzwyczajnych w zakresie zapewnienia łączności i obiegu informacji.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi, wnoszę o:

1. Aktualizację danych w zakresie łączności i przekazywania informacji do komórki właściwej w sprawie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie oraz Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach.
2. Uwzględnienie w „Planie zaopatrzenia ludności w wodę pitną w sytuacjach nadzwyczajnych dla gminy Krasocin” - przekazywania informacji o zagrożeniu i jego skutkach oraz o podejmowanych działaniach - do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie oraz Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, także poprzez wykorzystanie Systemu Łączności Radiowej Zarządzania Kryzysowego, w tym wykorzystania łączności radiowej w ramach współdziałania z sąsiednimi gminami.

Na podstawie art. 49 ustawy o kontroli w administracji rządowej, proszę o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień, a także o przekazanie do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach - w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego sprawozdania - informacji o sposobie wykorzystania ww. uwag i wniosków oraz o wykonaniu zaleceń, a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 52 ust. 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko, nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
SZEF OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA

Michał Warszawski
DYREKTOR
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Wykonano w 2 egz.

Egz. Nr 1 - Wójt Gminy Krasocin

Egz. Nr 2 – a/a