

Tabela planowanych zespolonych punktów komputerowych (ZPK\*)

Kondygnacja	Nr pomieszczenia	Powierzchnia	Ilość ZPK
piwnica	008	50,56 m <sup>2</sup>	4
	009	30,00 m <sup>2</sup>	2
	010	79,40 m <sup>2</sup>	6
	011	30,90 m <sup>2</sup>	4
	014	29,00 m <sup>2</sup>	2
	015	16,50 m <sup>2</sup>	2
	017	25,10 m <sup>2</sup>	2
	019	185,50 m <sup>2</sup>	10
	022	14,70 m <sup>2</sup>	2
parter	4	15,60 m <sup>2</sup>	2
	5	16,40 m <sup>2</sup>	4
	6	76,70 m <sup>2</sup>	6
	8	12,50 m <sup>2</sup>	2
	9	24,90 m <sup>2</sup>	4
	9a	16,90 m <sup>2</sup>	4
	10	31,60 m <sup>2</sup>	4
	11	31,30 m <sup>2</sup>	4
	14	28,00 m <sup>2</sup>	6
	15	27,00 m <sup>2</sup>	4
	18	275,00 m <sup>2</sup>	30
	19	69,00 m <sup>2</sup>	4
piętro	102	98,00 m <sup>2</sup>	8
	103	95,90 m <sup>2</sup>	8
	105	33,9 m <sup>2</sup>	4
	106	274,7 m <sup>2</sup>	30
	107	54,50 m <sup>2</sup>	8
	108	36,30 m <sup>2</sup>	4

\* zespolony punkt komputerowy (ZPK) – 2 x RJ45, 2 x 230V AC