



UWAGA:
-RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z OPISEM I
SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ -
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
SYSTEM SIECI - TN-C-S

<div> Z.I.E. Jan Madej 25-370 Kielce ul.Żeromskiego 38/22</div>				
Obiekt	ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH			
Adres	25-516 KIELCE Al. IX WIEKÓW KIELC 3			Rys.nr E03
Przedmiot rysunku	PLAN TRASY LINI KABLOWYCH ZASILAJACYCH I STEROWNICZYCH POMIĘDZY AGREGATEM A RNN			Skala 1:100
	Nazwisko i Imię	Uprawnienia	Podpis	Data
Projektant	mgr inż. JAN MADEJ	180/85 SWK/IE/0385/01		07.2019