

## Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy zadania pn. „**Zakup, dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń maszynowni wind**”.

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż klimatyzatorów do pomieszczeń maszynowni, zlokalizowanych w budynku A i B Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, przy al. IX Wieków Kielc 3. W budynku A znajdują się dwa pomieszczenia maszynowni z dwiema windami w każdym pomieszczeniu, natomiast w budynku B znajdują się dwa pomieszczenia maszynowni z jedną windą w każdym pomieszczeniu.

### Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- dostawę i montaż 4 szt. klimatyzatorów ściennych (po jednym do każdego pomieszczenia) o następujących parametrach technicznych:
  - moc chłodnicza – min. 7,0 kW;
  - funkcja systemu grzewczego;
  - funkcja autorestartu;
  - indywidualna regulacja temperatury i prędkości wentylatora;
  - tryb super cichy;
  - sterowanie za pomocą pilota bezprzewodowego;
- montaż agregatów na elewacji maszynowni za pomocą systemowych wieszaków;
- montaż instalacji chłodniczej, sterowniczej i odprowadzenia skroplin przez ścianę zewnętrzną do agregatu;
- doprowadzenie do klimatyzatorów przewodów zasilających YDY 3x2,5 mm<sup>2</sup> z rozdzielnic zlokalizowanych:
  - w pom. 816 bud. A – 20 mb dł. przewodu zasilającego
  - w pom. 807 bud. A – 20 mb dł. przewodu zasilającego
  - na korytarzu V p. bud. C – 20 mb dł. przewodu zasilającego
  - na korytarzu V p. bud. C – 20 mb dł. przewodu zasilającego
- podłączenie w rozdzielnicach dodatkowego zabezpieczenia nadprądowego klimatyzatorów, o mocy odpowiedniej do oferowanego urządzenia;
- podłączenie i uruchomienie klimatyzatorów;
- wykonanie wentylacji szybów windowych poprzez wywiercenie wiertnicą z koroną diamentową otworu o średnicy 125 mm w stropie szybu windowego i wprowadzeniu do niego schłodzonego powietrza z maszynowni za pomocą wentylatora kanałowego z serii TD. Dostawa i montaż wentylatorów należy do obowiązków Wykonawcy.

### Pozostałe wymagania Wykonawcy:

1. Wykonawca prześle Zamawiającemu (podczas odbioru) niezbędną dokumentację, m.in.:
  - odpowiednie Certyfikaty lub Deklaracje Zgodności z normami na dostarczone urządzenia i materiały;
  - instrukcje techniczne obsługi dostarczonych urządzeń;
  - karty gwarancyjne.
2. Zastosowane urządzenia winny być oznakowane znakiem CE.

3. Wykonawca przeszkoli wskazanych przez Zamawiającego pracowników w obsłudze zamontowanych urządzeń.
4. Wykonawca zobowiązany będzie w okresie gwarancyjnym wykonywać przeglądy serwisowe urządzeń wg zaleceń producenta oraz dokonywać napraw.
5. Wykonawca w ofercie powinien wskazać cenę za 1 szt. urządzenia wraz informacją o producencie i modelu urządzenia – dołączyć kartę katalogową.

Zamawiający wyraża zgodę, aby przed przystąpieniem do określenia wartości przedmiotu zamówienia, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym, Wykonawca **dokonał wizji lokalnej** w miejscu prowadzenia przyszłych prac w celu zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia i uzyskania wszelkich informacji, które mogą być niezbędne do sporządzenia prawidłowej wyceny robót.

**Forma zatrudnienia:**

Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności związane z montażem, podłączeniem i uruchomieniem klimatyzatorów były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.