

PIWNICA				
nr pom.	nazwa pom.	posadzka	wysokość [m]	powierzchnia użytkowa [m²]
-1.1	klatka schodowa	gres	3,33	9,08
-1.2	garaż	gres	3,19	26,51
-1.3	przedsionek ppoż.	gres	3,20	3,60
-1.4	korytarz	gres	3,20	71,80
-1.5	archiwum	gres	3,22	29,76
-1.6	archiwum	gres	3,18	51,51
-1.7	pom. gospodarcze	gres	3,24	8,85
-1.8	pom. gospodarcze	gres	3,20	4,45
-1.9	przedsionek WC	gres	3,20	2,80
-1.10	WC	gres	3,20	1,90
-1.11	pom. gospodarcze	gres	3,20	4,77
-1.12	magazyn broni	gres	3,21	3,57
-1.13	pom. porządkowe	gres	3,21	6,15
-1.14	magazyn broni	gres	3,20	4,77
-1.15	klatka schodowa	gres	3,30	11,72
-1.16	korytarz	gres	3,24	29,33
-1.17	archiwum	wykładzina PCV	3,22	36,28
-1.18	kotłownia	gres	3,19	24,96
-1.19	korytarz	gres	3,22	10,94
-1.20	pom. gospodarcze	gres	3,22	14,64
-1.21	archiwum	wykładzina PCV	3,21	184,71
-1.22	pom. gospodarcze	gres	3,20	24,50
-1.23	korytarz	gres	3,20	14,61
-1.24	pom. gospodarcze	gres	3,22	14,89
-1.25	archiwum	gres	3,22	27,94
		RAZEM:		624,04

LEGENDA:	
	ISTNIEJĄCY GRZEJNIK PŁYTOWY - ZASILANIE BOCZNE
∞ 1	ISTNIEJĄCY PION INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA
-1,2 +16 °C Φwym: 1054 W	NR.POM. TEMP. Φwym
	PROJEKTOWANY GRZEJNIK PŁYTOWY - ZASILANIE BOCZNE
22K/600 920 mm	DEMONTAŻ GRZEJNIKA
	PROJEKTOWANY AUTOMATYCZNY ZAWÓR TERMOSTATYCZNY Z OGRANICZNIKIEM PRZEPŁYWU PROJEKTOWANY ZAWÓR POWROTNY DN15
	PROJEKTOWANA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA ZASILANIE MATERIAŁ: RURY MIEDZIANE PROWADZENIE: PO ŚCIANACH
	PROJEKTOWANA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA POWRÓT MATERIAŁ: RURY MIEDZIANE PROWADZENIE: PO ŚCIANACH

UWAGI:

1. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
2. WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
3. WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ.
4. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.
5. PRZEWODY I URZĄDZENIA MONTOWAĆ DO KONSTRUKCJI BUDYNKU ZA POMOCĄ ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH.
6. W PRZYPADKU UŻYCIA NAZWY PRODUKTU BĄDŹ PRODUCENTA DOPUSZCZA SIĘ ZASTOSOWANIE MATERIAŁU RÓWNOWAŻNEGO POD WZGLĘDEM PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I FUNKCJI JAKIEJ MA SŁUŻYĆ.
7. W TRAKCIE PRAC MONTAŻOWYCH POTWIERDZIĆ MOŻLIWOŚĆ PRZEBIĆ

TEMAT	Przebudowa i rozbudowa o klatkę schodową budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na funkcję biurową, budową instalacji wentylacji mechanicznej, przebudową instalacji kanalizacji deszczowej, budową płyty fundamentowej i wewnętrznej linii zasilania energii elektrycznej pod agregat prądotwórczy oraz wydzieleniem miejsc postojowych na działkach nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce przy ul. Skrajnej 61.
ADRES INWESTYCJI	dz. nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce 25-650 Kielce, ul. Skrajna 61
INWESTOR	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	www.marzec-budownictwo.pl INSTAL-TECH Marcin Marzec NIP: 864-182-66-20 ul. Nowohucka 92a, 30-728 Kraków
BRANŻA	SANITARNA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT	mgr inż. Weronika Pałasz-Kirsek upr. nr MAP/0432/PWOS/09
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Anna Marcińska upr. nr MAP/0297/PBS/19
OPRACOWAŁ	
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJE OGRZEWCZE - RZUT PIWNIC
SKALA: 1:100	DATA: 09.2019r. / NR RYSUNKU: PW.S.CO-1 / STRONA: Tom /