

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy zadania pn.: „**Modernizacja wind w budynku A ŚUW**”.

1. **Przedmiotem zamówienia** są prace modernizacyjne dźwigów osobowych w budynku A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach al. IX Wieków Kielc 3 (*urządzenie przy wejściu głównym do budynku A*). Zakres prac obejmuje demontaż istniejących, wymianę i montaż nowych elementów dźwigów osobowych SCHINDLER LB-TC-R/800, o udźwigu Q- 800 kg / 10 osób (nr fabr. 20014132/2009) oraz SCHINDLER LB-TC-R/1000, o udźwigu Q- 1000 kg / 13 osób (nr fabr. 20014133/2009) wraz przygotowaniem (odnowieniem) pomieszczeń maszynowni dźwigu. Prace związane z modernizacją windy mogą rozpocząć się po 15 września 2020 r.
2. **Zakres prac** związanych z demontażem istniejących, wymianą i montażem nowych elementów dźwigu osobowego w budynku A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:
 - a) demontaż istniejących i montaż nowych elementów sterowania,
 - b) sterowanie (nowe zbiorcze), mikroprocesorowe zbiorcze góra – dół z możliwością programowania funkcji eksploatacyjnych (zapis usterek w pamięci mikroprocesora), kontrola zamykania i otwierania drzwi, kontrola ilości jazd, kontrola czasu jazdy, opcja p. póź.,
 - c) kabina nieprzelotowa (odnowiona), ściany kabiny ze stali nierdzewnej typu INOX (wzór zgodny z Załącznikiem nr 11 do SIWZ – Przykładowe zdjęcie), oświetlenie kabiny LED, oświetlenie awaryjne, sygnał dojazdu dźwigu, wyświetlacz pozycji kabiny, strzałki kierunku jazdy, wyświetlacz przeciążenia, panel dyspozycji (przyciski oznaczone pismem Braille'a), podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową, cokoliki z blachy nierdzewnej, wentylacja grawitacyjna i wymuszona, stacyjka blokady na kluczyk elektroniczny lub karty dostępowe, monitoring kabiny, składane siedzenie w kabinie windy, lustro ze szkła bezpiecznego zabezpieczone poręczą, interkom łączność pomiędzy kabiną, maszynownią a szybem, system komunikacji ze służbami ratowniczymi za pomocą modułu GSM, moduł informacji głosowej w kabinie windy informujący o danym przystanku,
 - d) drzwi kabinowe (nowe) 2 kpl. automatyczne teleskopowe 2 panelowe, wykonane ze stali nierdzewnej szlifowanej, wyposażone w system ochrony wejścia /kurtyna świetlna/ o wymiarach szerokość 900 mm, wysokość 2000 mm,
 - e) zespół napędowy – wymiana wciągarki,
 - f) panel dyspozycji w kabinie (nowy) - 2 kpl.
 - g) kasety wezwań 18 kpl. (z możliwością blokady przed naciśnięciem w jednej chwili dwóch kierunków wezwań),
 - h) piętrowskazywacze w kabinie i na piętrach (nowe) - 20 kpl.,

- i) instalacja elektryczna w szybie i maszynowni (nowa) - kpl.,
- j) ramy kabinowe (regeneracja),
- k) przeciwwagi (regeneracja),
- l) ogranicznik prędkości (nowy) - 2 kpl.,
- ł) obciążka (nowa) - 2 kpl.,
- m) linka ogranicznika prędkości (nowa) - 2 kpl.,
- n) kable zwisowe (nowe) – kpl. (4 żyły w ekranie),
- o) wykonanie oświetlenia LED szybu i maszynowni (nowe),
- p) zjazd awaryjny po zaniku zasilania do najbliższego przystanku z otwarciem drzwi, dźwig wyposażony w UPS,
- r) wentylacja szybu, kabiny i maszynowni regulowana elektronicznie,
- s) monitoring kabiny w technologii IP (kamera min. 4 MPx),
- t) próby, niezbędne regulacje, sprawdzenia i programowania elementów sterujących i napędowych po pracach modernizacyjnych dźwigu osobowego,
- u) uczestnictwo w odbiorze końcowym UDT.

3. **Dodatkowe prace:** prace budowlano-malarskie pomieszczeń maszynowni windy (dźwigu osobowego) w budynku A (przygotowanie powierzchni, gruntowanie, malowanie, usuwanie zacieków, itp.).

4. **Forma zatrudnienia:** Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części robót. Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności związane z wykonaniem prac modernizacyjnych dźwigów osobowych w budynku A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, były zatrudnione przez Wykonawcę i Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.