

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SPRZĘTU

Dotyczy zadania pn.: „Zakup urządzenia UPS z dostawą i montażem w serwerowni DM 13-01”.

Specyfikacja dla wykonawców. Wymagania szczegółowe dla urządzenia UPS.		
Lp.	Wymagane parametry techniczno-użytkowe	Czy oferta spełnia stawiane wymagania
WYMAGANIA OGÓLNE UPS		
1.	Producent
	Model
2.	Topologia Podwójnej konwersji (online)	Tak/Nie *
3.	Moc: 10 kVA	Tak/Nie *
4.	Moc rzeczywista 10000 W	Tak/Nie *
5.	Minimalna liczba gniazd sieciowych 8x gniazdo sieciowe	Tak/Nie *
6.	Technologia baterii Ołowiany (VRLA) (podać parametr)*
7.	Gwarancja producenta na urządzenie minimum 36 miesięcy (podać parametr)*
8.	Układ: Rack	Tak/Nie *
9.	Poziom Hałasu maksymalnie 55 dB (podać parametr)*
10.	Przebieg wyjściowy Sinusoidalny	Tak/Nie *
11.	Zakres napięć wejścia 230V (+/-20%) (podać parametr)*
12.	Zakres napięć wyjściowych: Minimalnie: 220V Maksymalnie: 240V (podać parametr)*
13.	Częstotliwość na wyjściu 50Hz (podać parametr)*
14.	Znamionowe napięcie wejściowe i wyjściowe: 230V (podać parametr)*
15.	Awaryjne wyłączenie zasilania	Tak/Nie *

16.	Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak/Nie *
17.	Słyszalny alarm	Tak/Nie *
18.	Auto-restart	Tak/Nie *
19.	Akumulatory wymieniane podczas pracy	Tak/Nie *
20.	Automatyczny test baterii	Tak/Nie *
21.	Zakres temperatur (eksploatacja) 0-40°C (podać parametr)*
22.	Zakres wilgotności względnej: 0-95% (podać parametr)*
23.	Możliwość współpracy z systemem zasilania rezerwowego	Tak/Nie *
24.	Stopień ochrony minimum IP20	Tak/Nie *
25.	Interfejs do zdalnego zarządzania poprzez LAN	Tak/Nie *
26.	Automatyczny wewnętrzny tor obejściowy	Tak/Nie *
27.	Powiadomienie o awarii akumulatora	Tak/Nie *
28.	Graficzny wyświetlacz LCD	Tak/Nie *
29.	Gniazdo rozszerzeń SmartSlot	Tak/Nie *
WYMAGANIA OGÓLNE LISTWA PDU		
1.	Producent
	Model
2.	8 sterowanych gniazd zasilających	Tak/Nie *
3.	obciążalność prądowa całkowita 32 A	Tak/Nie *
4.	diody wskazujące stan wyjść 230V	Tak/Nie *
5.	kontrola zaniku napięcia zasilania 230V	Tak/Nie *
6.	kontrola zaniku napięcia sterowania 12V	Tak/Nie *
7.	oddzielne zasilanie warstwy sterującej umożliwiające zasilanie z UPS'a	Tak/Nie *
8.	zapamiętywanie ustawień w przypadku utraty zasilania	Tak/Nie *
9.	komunikacja z urządzeniem: Ethernet 10Base-T	Tak/Nie *
10.	oprogramowanie pozwalające na przełączanie stanu gniazd 230V poprzez sieć lokalną lub internet	Tak/Nie *
11.	współpraca z telefonami komórkowymi wyposażonymi w przeglądarki internetowe;	Tak/Nie *

*pole wypełnia wykonawca poprzez skreślenie nieprawidłowej informacji lub podanie parametru

_____dnia _____2022 roku

(miejscowość)

*(czytelny podpis wykonawcy
lub podpis wraz z imienną pieczętką)*