



www.kielce.uw.gov.pl

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w KIELCACH
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
tel. 41 342 13 37; fax 41 343 06 96
e-mail: zamowienia.publiczne@kielce.uw.gov.pl

Znak: AG.I.272.2.17.2023

Kielce, dn. 4 sierpnia 2023 r.

Informacja dla wykonawców nr 1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie Zapytania ofertowego pn.: „**Remont systemu monitoringu**” znak: AG.I.272.2.17.2023.

W nawiązaniu do zadanych przez wykonawcę pytań zamawiający poniżej udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W zapytaniu ofertowym wskazane są modele kamer, które są w technologii IP, natomiast w specyfikacji urządzeń i pozostałych dokumentach kamery są w technologii analogowej. Który rodzaj kamer należy przewidzieć w ofercie?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada już aktualnie kamery IP, które będą montowane we wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do Zapytania miejscach, natomiast pozostałe kamery które powinien dostarczyć wykonawca mają być w technologii analogowej i spełniające parametry określone w Opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie nr 2:

Jeżeli kamery mają być w technologii IP, to czy Zamawiający dysponuje innymi switch'ami PoE prócz wskazanego z ośmioma portami? Czy należy przewidzieć montaż dodatkowych switch'ów PoE?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż posiada w swoich zasobach switch PoE wyposażony w 48 portów.

Pytanie nr 3:

Czy okablowanie w miejscach, w których mają być wymieniane kamery, jest przystosowane do technologii IP?

Odpowiedź:

Zamawiający informuję iż w miejscach gdzie mają być montowane kamery IP posiada okablowanie typu skrętka komputerowa, natomiast zgodnie z Przedmiarem – Załącznik nr 3 do Zapytania i Opiszem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do Zapytania do dwóch kamer należy doprowadzić taki przewód.

Pytanie nr 4:

Jeżeli kamery mają być w technologii analogowej, prosimy o wskazanie jakiej mocy mają być zasilacze wskazane w dokumentacji dostarczane przez Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie narzuca na wykonawców konkretnych rozwiązań, lecz wymaga aby zaoferowany i dostarczony w ramach postępowania sprzęt funkcjonował prawidłowo.