

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### DO ZADANIA POD NAZWĄ

#### **„KOMPLEKSOWA DOSTAWA GAZU ZIEMNEGO DO BUDYNKÓW ŚWIETOKRZYSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W KIELCACH”**

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego na potrzeby budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przy Al. IX Wieków Kielc 3 i ul. Skrajnej 61.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowe zawierające elementy sprzedaży i dystrybucji gazu ziemnego.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania gazu ziemnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity, Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późniejszymi zmianami) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

#### **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

##### Charakterystyka obiektów:

##### KOTŁOWNIA – Kielce Al. IX Wieków Kielc 3

1. Rodzaj paliwa : gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.
2. Miejsce dostarczenia paliwa gazowego – kotłownia przy Al. IX Wieków Kielc 3, Kielce.
3. Układ pomiarowy: – gazomierz G 16, rejestrator CRS-03 stanowiące własność operatora.
4. Gazowa taryfa: W -5.
5. Ciśnienie paliwa gazowego: 1,9 [kPa].
6. Minimalny pobór gazu: 4 m<sup>3</sup> / h.
7. Przewidywane szacunkowe zużycie gazu wysokometanowego na 12 miesięcy: **35 000 m<sup>3</sup>**.
8. Planowany rozkład poboru w 2013 r. jest następujący:
  - I kwartał 25% poboru rocznego
  - II kwartał 25 % poboru rocznego
  - III kwartał 25 % poboru rocznego
  - IV kwartał 25 % poboru rocznego.
9. Zainstalowane urządzenia gazowe : kocioł gazowy - sztuk 2 o mocy 188-217 kW.

##### STACJA REDUKCYJNO- POMIAROWA –Kielce Al. IX Wieków Kielc 3 (projektowana)

#### **(planowany termin rozpoczęcia odbioru gazu – sezon grzewczy 2015/2016 rok)**

1. Rodzaj paliwa : gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.
2. Miejsce dostarczenia paliwa gazowego – stacja redukcyjno-pomiarowa , Al. IX Kielc 3, Kielce.
3. Układ pomiarowy : gazomierz rotorowy G 40,z kurkiem głównym i przelicznikiem.
4. Gazowa taryfa: W -6A.

5. Ciśnienie paliwa gazowego min: 1,7 [kPa], max: 2.5 [kPa].
6. Minimalny pobór gazu: 1 m<sup>3</sup> / h
7. Przewidywane szacunkowe zużycie gazu wysokometanowego na 12 miesięcy: **80 000 m<sup>3</sup>**.
8. Zainstalowane urządzenia gazowe: pompy ciepła GHP 15 sztuk o mocy 69 [kW] (projektowane)

KOTŁOWNIA GAZOWA - ul. Skrajna 61 w Kielcach

1. Rodzaj paliwa : gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe , symbol E, wg PN-C-04750.
2. Miejsce dostarczenia paliwa gazowego – kotłownia przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach.
3. Układ pomiarowy: –gazomierz G 16 z rejestratorem Mac R 2, stanowiące własność operatora.
4. Gazowa taryfa: W -5
5. Ciśnienie paliwa gazowego: min: 1,9 [kPa].
6. Minimalny pobór gazu: 10 m<sup>3</sup> / h
7. Zainstalowane urządzenia gazowe: kocioł gazowy o mocy 160 [kW]- szt. 1.
8. Przewidywane szacunkowe zużycie gazu wysokometanowego na 12 miesięcy: **20 000 m<sup>3</sup>**.

Wskazane zużycie gazu ziemnego w okresie 12 miesięcy ma jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości.

Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiegokolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego orientacyjnej podanej ilości gazu.