Tablica TP8 – Pietro V skrzydło C



NR OBWODU	–	–	–	1	2	3	4	5	6	7	8	9
MOC OBWODU Pi/Ps (kW)	25,4/–	–	–	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	2,1	2,1	2,1	2,1
RODZAJ OBWODU	Rozdzielnica	Ogranicznik przepięć	Lampki	Wypust 230V dach	Wypust 230V dach	Wypust 230V dach	Wypust 230V dach	Wypust 230V dach	Wypust 230V dach	Wypust 230V dach	Wypust 230V dach	Wypust 230V dach
SZCZEGÓŁY	zasilanie z RG	Ochrona przepięciowa	kontrola napięcia						zasilanie kabli grzejnych	zasilanie kabli grzejnych	zasilanie kabli grzejnych	zasilanie kabli grzejnych

Nazwa rysunku	Schemat Tablicy TP8	Nr rys	ES/C-08
Obiekt	Termomodernizacja budynków ŚUW w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne dz.ewid. 1032/1,1033/2,1033/4,1033/7 Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce	Skala	
		Faza	Projekt wykonawczy
Zadanie	BUDYNEK C1	Branża	elektryczna
Inwestor	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Biuro Administracyjno Gospodarcze, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3	Data	listopad 2012
		Rewizja	03

Konsorcjum

studio architektury format
ul.Poniatowskiego 35; 41-807 Zabrze
tel./fax 022 2540260;kom. 601433960
e-mail:biuro@studioformat.eu
www.studioformat.eu

QS TECH OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA
ul. Lechicka 14A, 02-156 Warszawa,
tel./fax (+22) 846 35 05, 846 50 34
e-mail: qstech@post.pl

Projektowali	mgr inż. Grzegorz Maciej Stodolski St-222/79	Podpis	
	mgr inż.Piotr Halicki	Podpis	
Sprawdzający	mgr inż. Włodzimierz Frączek St-189/72	Podpis	

Projekt chroniony Prawem Autorskim, Ustawa z dn..04.02.94, Dz.U.Nr 80, z 2000r. poz.904.
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione.
Prawa Autorskie : STUDIO ARCHITEKTURY FORMAT, QS-TECH OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA