




L1,L2,L3,N



NR OBWODU	-	-	-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19
MOC OBWODU P _I /P _s (kW)	20,5/18,7	-	-	0,57	0,89	0,92	0,4	0,82	1,0	0,94	0,3	0,6	1,9	1,5	1,9	1,5	1,6	2,1	1,75	1,1	0,3
RODZAJ OBWODU	Rozdzielnia	Ogranicznik przepięć	Lampki	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie łazienki	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Zasil. 230V klimatyzatory	Zasil. 230V Centrale	Zasil. 230V Rolety	Zasil. 230V Rolety	Zasil. 230V Rolety	Zasil. 230V Rolety	Zasil. 230V Rolety	Zasil. 230V Rolety	Zasil. 230V Rolety	Zasil. 230V Rolety	Oświetlenie Awaryjne
SZCZEGÓŁY	zasilanie z RG	Ochrona przepięciowa	kontrola napięcia	por. 116,119,120,121,121a	por. 110,110a,111,112,113,114,114a,115	por. 101,102,103,106,107,108,109	por.105	por. 123,124,125,126,127	por. 129,130,131,132,133,134,135,135a,136	por.137,138,139,140,141,142,143,144a,144b,144c	Piętro I	Piętro I	por. 123,124,125,126,127	por. 129,130,131,132	por. 133,134,135,136,137,138,139	por. 140,141,142,143,144a,144b	por. 101,102,103,104,105,145,106	por. 107,108,109,110,110a,111	por. 112,113,114,115,114a,116,117,118	por. 119,120,121,121a	Piętro I

Nazwa rysunku	Schemat Tablicy TP3	Nr rys	ES/C-03
Objekt	Termomodernizacja budynków ŚUW w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne dz.ewid. 1032/1,1033/2,1033/4,1033/7 Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce	Skala	
		Faza	Projekt wykonawczy
Zadanie	BUDYNEK C1	Branża	elektryczna
Inwestor	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Biuro Administracyjno Gospodarcze, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3	Data	listopad 2012
		Rewizja	03
Konsorcjum	<div>  <div> studio architektury format </div> <div> ul.Poniatowskiego 35; 41-807 Zabrze tel./fax 022 2540260; kom. 601433960 e-mail:biuro@studioformat.eu www.studioformat.eu </div> </div> <div>  <div> QS Q TECH <small>ORGANIZACJA WENTYLACJA KLIMATYZACJA</small> </div> <div> ul. Lechicka 14A, 02-156 Warszawa, tel./fax (+22) 846 35 05, 846 50 34 e-mail: qstech@post.pl </div> </div>		
Projektowali	mgr inż. Grzegorz Maciej Stodolski	St-222/79	Podpis
	mgr inż. Piotr Halicki		Podpis
Sprawdzający	mgr inż. Włodzimierz Frączek	St-189/72	Podpis
<p>Projekt chroniony Prawem Autorskim, Ustawa z dn. 04.02.94, Dz.U.Nr 80, z 2000r. poz.904. Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione. Prawa Autorskie © STUDIO ARCHITEKTURY FORMAT, QS TECH ORGANIZACJA WENTYLACJA KLIMATYZACJA</p>			