

NR OBWODU	–	–	–	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
MOC OBWODU Pi/Ps (kW)	27/22,1	–	–	0,57	0,97	0,52	0,79	0,91	0,59	0,2	0,2	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	0,8	0,62	1,3	1,65	1,9	1,9	1,5	0,75	1,75	1,5	1,2	0,4	0,4	0,4	0,3
RODZAJ OBWODU	Rozdzielnica	Ogranicznik przepięć	Lampki	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie	Oświetlenie klatki schodowej	Oświetlenie klatki schodowej	Oświetlenie korytarz parter	Oświetlenie korytarz piętro	Oświetlenie korytarz piętroII	Oświetlenie korytarz piętroIII	Oświetlenie korytarz piętroIV	Oświetlenie korytarz piętroV	Zasil. 230V klimatyzatory	Zasil. 230V Centrale	Zasil. 230V Rolety	Zasil. 230V Rolety	Zasil. 230V Rolety	Zasil. 230V Rolety	Zasil. 230V Rolety	Zasil. 230V Rolety	Zasil. 230V Rolety	Oświetlenie toalety	Oświetlenie mieszkanie	Oświetlenie mieszkanie	Oświetlenie awaryjne
SZCZEGÓŁY	zasilanie z RG	Ochrona przepięciowa	kontrola napięcia	pom. 18,19,21,22, 23,24	pom. 12,13,13a,14, 15,16,17	pom. 7,8,9,10,11	pom. 25,26,27,28, 29,30	pom. 31,32,33,34, 35,37	pom. 38,39,40,41	kl. schodowa	kl. schodowa	Parter	Piętro I	Piętro II	Piętro III	Piętro IV	Piętro V	Parter	Parter	pom. 25,26,27,28, 29,30	pom. 31,32,33,34, 35,37	pom. 38,39,40,41	pom. 42,43,44,45, 47,1,2,3	pom. 5,6,50	pom. 8,9,10,11,12, 13,14	pom. 15,16,17,51, 19,20	pom. 21,22,23,24	pom. 5,6,20,53	pom. 45,46,42,43, 49,44	pom. 1,2,3,4,48	Parter

Nazwa rysunku	Schemat Tablicy TP2	Nr rys	ES/C-02
Obiekt	Termomodernizacja budynków ŚUW w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne dz.ewid. 1032/1,1033/2,1033/4,1033/7 Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce	Skala	
		Faza	Projekt wykonawczy
Zadanie	BUDYNEK C1	Branża	elektryczna
Inwestor	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Biuro Administracyjno Gospodarcze, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3	Data	listopad 2012
		Rewizja	03

Konsorcjum

studio architektury format
ul.Poniatowskiego 35; 41-807 Zabrze
tel./fax 022 2540260;kom. 601433960
e-mail:biuro@studioformat.eu
www.studioformat.eu

QS TECH OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA
ul. Lechicka 14A, 02-156 Warszawa,
tel./fax (+22) 846 35 05, 846 50 34
e-mail: qstech@post.pl

Projektowali mgr inż. Grzegorz Maciej Stodolski St-222/79 Podpis
mgr inż.Piotr Halicki Podpis

Sprawdzający mgr inż. Włodzimierz Frączek St-189/72 Podpis

Projekt chroniony Prawem Autorskim, Ustawa z dn..04.02.94, Dz.U.Nr 80, z 2000r. poz.904.
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione.
Prawa Autorskie : STUDIO ARCHITEKTURY FORMAT, QS-TECH OGRZEWANIE WENTYLACJA KLIMATYZACJA