



**ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH**  
**BIURO ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZE**

25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3; www.kielce.uw.gov.pl  
tel. 41 342-13-37, 41 248-53-37; fax: 41 343-06-96; e-mail: zo00@kielce.uw.gov.pl

---

AG-I.272.1.26.2013

Kielce, 27 września 2013 r.

**Informacja dla Wykonawców nr 1 oraz zmiana treści SIWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej i zasilania wentylacji w budynku C-1**”, znak: AG-I.272.1.26.2013.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013. poz. 907 ze zm.), w związku z zadanymi pytaniami udziela odpowiedzi:

**Pytanie 1:**

załączony do dokumentacji przetargowej projektu i opis prac zawiera prace nie wykazane w przedmiarze jak :

- malowanie
- wymiana włączników, instalacji siłowej
- montaż opraw i osprzętu
- instalacji nowych rozdzielni
- prac przy instalacji odgromowej
- i in.

Proszę o komentarz .

**Odpowiedź:**

Prace nie wykazane w przedmiarze nie wchodzą w zakres tego postępowania.  
Nie należy ich wyceniać.

**Pytanie 2:**

brak w przedmiarze demontaży istniejącego okablowania i osprzętu

**Odpowiedź:**

Demontaż istniejącego okablowania i osprzętu nie wchodzi w zakres tego postępowania.  
Nie należy ich wyceniać.

**Pytanie 3:**

brak w przedmiarze konkretnego wskazania sposobu wykonania prac budowlanych/ zapewnienie bruzd jest wstępnym zakończeniem prac budowlanych , bez gipsowania , wygładzania powierzchni , gruntowania i malowania farbami wewnętrznymi/

**Odpowiedź:**

Zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie bruzd, zaprawienie ich, wyrównanie do lica ściany i pomalowanie.

**Pytanie 4:**

proszę o wyjaśnienie poz. 21 i 22 przedmiaru

**Odpowiedź:**

Każde przejście instalacji elektrycznej przez ścianę należy zabezpieczyć rurką ochronną Ø 110 i rurą winidurową Ø 50.

**Pytanie 5:**

proszę o przedstawienie zestawienia materiałowego by porównać z projektem , opisem i przedmiarem

**Odpowiedź:**

Wykonać zgodnie z przedmiarem.

**Pytanie 6:**

proszę wskazać typ zabezpieczenia z poz. 15 przedmiaru /E30,60,90 /

**Odpowiedź:**

Wykonać zabezpieczenie EI 120.

W związku z zadanymi pytaniami przez Wykonawcę, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4, 4a i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013. poz. 907 ze zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że:

**1. W rozdziale X ust. 7 SIWZ wprowadza się następujące zmiany:**

7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrystej, zamkniętej, opieczętowanej pieczęcią Wykonawcy kopercie i zaadresować:

**Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,**

**Biuro Administracyjno-Gospodarcze**

**Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce**

oraz opisać:

**„Wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej i zasilania wentylacji w budynku C-1”**

**Nie otwierać przed dniem 10.10.2013 r., godz. 12<sup>00</sup>.**

**Jest:**

7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrystej, zamkniętej, opieczętowanej pieczęcią Wykonawcy kopercie i zaadresować:

**Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,**

**Biuro Administracyjno-Gospodarcze**

**al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce**

oraz opisać:

**„Wymiana instalacji elektrycznej oświetleniowej i zasilania wentylacji w budynku C-1”**

**Nie otwierać przed dniem 22.10.2013 r., godz. 12<sup>00</sup>.**

**2. W rozdziale XVIII ust. 1 SIWZ wprowadza się następujące zmiany:**

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:  
**Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  
Biuro Administracyjno-Gospodarcze,  
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A, pokój nr 337**

Do dnia 10.10.2013 r., do godz. 11<sup>30</sup>

**Jest:**

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:  
**Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  
Biuro Administracyjno-Gospodarcze,  
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A, pokój nr 337**

Do dnia 22.10.2013 r., do godz. 11<sup>30</sup>

**3. W rozdziale XVIII ust. 2 SIWZ wprowadza się następujące zmiany:**

**Było:**

2. Miejsce otwarcia ofert - w siedzibie Zamawiającego:  
**Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  
Biuro Administracyjno-Gospodarcze,  
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A, pokój nr 337**

Dnia 10.10.2013 r., godz. 12<sup>00</sup>

**Jest:**

2. Miejsce otwarcia ofert - w siedzibie Zamawiającego:  
**Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach,  
Biuro Administracyjno-Gospodarcze,  
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, budynek A, pokój nr 337**

Dnia 22.10.2013 r., godz. 12<sup>00</sup>

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia wykreśla ust. 1 lit. c.**

Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i powoduje przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert.

Zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający zamieścił ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.