

Tabela planowanych gniazd w pomieszczeniach w budynku C-1

Wyliczenia gniazd Budynek C-1							
Piętro	powierzchnia	Ilość dniazd podwójnych	Ilość pokoi	Razem gniazd podwójnych	Ilość torów UTP	Razem piętrami	Ilość torów Elektrycznych gniazda podwójne
I	do 15 m2	2	25	50	100		
	od 15 - 25 m2	4	5	20	40		
	pow. 25 m2	5	5	25	50	190	95
II	do 15 m2	2	22	44	88		
	od 15 - 25 m2	4	20	80	160		
	pow. 25 m2	5	1	5	10	258	129
III	do 15 m2	2	21	42	84		
	od 15 - 25 m2	4	15	60	120		
	pow. 25 m2	5	7	35	70	274	137
IV	do 15 m2	2	28	56	112		
	od 15 - 25 m2	4	17	68	136		
	pow. 25 m2	5	2	10	20	268	134
V	do 15 m2	2	28	56	112		
	od 15 - 25 m2	4	17	68	136		
	pow. 25 m2	5	2	10	20	268	134
PARTER	do 15 m2	2	5	10	20		
	od 15 - 25 m2	4	2	8	16		
	pow. 25 m2	5	2	10	20	56	28
PIWNICA	do 15 m2	2	0	0	0		
	od 15 - 25 m2	4	0	0	0		
	pow. 25 m2	5	0	0	0	0	0
			Suma	657	1314	1314	657

* w wyliczeniach gniazd przewidziano również gniazda telefoniczne