

Panel zasilający 9 gniazd

Panel 1x moduł 6xLC-D OS2

Wieszak poziomy kabli 2U

Panel ekranowany 8 port kat 6_A

Wieszak poziomy kabli 2U

Panel ekranowany 24 port kat 6_A

Panel ekranowany 24 port kat 6_A

Panel ekranowany 24 port kat 6_A

Panel ekranowany 24 port kat 6_A


Panel ekranowany 24 port kat 6_A

Wieszak poziomy kabli 2U

Panel telefoniczny 50 port.

PPD 2.1

Pom. 240



Panel zasilający 9 gniazd

Panel 1x moduł 6xLC-D OS2

Wieszak poziomy kabli 2U

Panel ekranowany 8 port kat 6_A

Wieszak poziomy kabli 2U

Panel ekranowany 24 port kat 6_A

Panel ekranowany 24 port kat 6_A

Panel ekranowany 24 port kat 6_A

Panel ekranowany 24 port kat 6_A

Panel ekranowany 24 port kat 6_A

Panel ekranowany 24 port kat 6_A

Panel ekranowany 24 port kat 6_A

Wieszak poziomy kabli 2U

Panel telefoniczny 50 port.

PPD 2.2

Pom. 240

Określenia materiałów i technologii za pomocą znaków towarowych i nazw handlowych użyto w celu dostatecznie dokładnego opisanie elementów budowlanych. W każdym przypadku dopuszcza się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych.		
Inwestor	Skarb Państwa – Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach	
	Nazwisko	Data/Podpis
Projektował	mgr inż. Tomasz Bigos spec. instalacje i sieci elektryczne MAP/0038/PWOE/14	03.2016
Sprawdził	mgr inż. Artur Gawelczyk spec. instalacje i sieci elektryczne MAP/0039/PWOE/11	03.2016
Zakład Pomiarów i Automatyki Tomasz Pawlus i Ryszard Powełek ul. Hibnera 8, 33-101 Tarnów (014)627-26-23, raster@post.pl		
RASTER		
Temat: Modernizacja sieci teleinformatycznej w budynkach C-1 i B oraz A Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego		
Branża Elektryczna – Projekt wykonawczy		
Budynek A – Zabudowa szaf PPD PPD 2.1, PPD 2.2		
Rewizja 2		
nr rysunku 3.23		
nr arkusza 1/1		