

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy zadania: **„Kompleksowa dostawa gazu ziemnego do budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach”**

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego na potrzeby budynków Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3 i ul. Skrajnej 61.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowe zawierające elementy sprzedaży i dystrybucji gazu ziemnego.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczania gazu ziemnego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.04.1997r. Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Charakterystyka obiektów:

KOTŁOWNIA – Kielce al. IX Wieków Kielc 3

1. Rodzaj paliwa : gaz z rodziny gazy ziemne , grupa wysokometanowe , symbol E, wg PN-C-04750.
2. Miejsce dostarczenia paliwa gazowego – kotłownia przy Al. IX Wieków Kielc 3, Kielce.
3. Układ pomiarowy: – gazomierz G 16, rejestrator CRS-03 stanowiące własność operatora.
4. Gazowa taryfa: W -5.
5. Taryfa OSD: W – 5.1
6. Ciśnienie paliwa gazowego: 1,9 [kPa].
7. Moc przyłączeniowa (umowna): 176 kWh/h.
8. Przewidywane szacunkowe zużycie gazu wysokometanowego na 12 miesięcy: 410 000 kWh .
9. Planowany rozkład poboru paliwa gazowego:
I kwartał 25% poboru rocznego
II kwartał 25 % poboru rocznego
III kwartał 25 % poboru rocznego
IV kwartał 25 % poboru rocznego.
10. Zainstalowane urządzenia gazowe : kocioł gazowy - sztuk 2 o mocy 188-217 kW.

STACJA REDUKCYJNO- POMIAROWA – Kielce al. IX Wieków 3 Kielc

1. Rodzaj paliwa : gaz z rodziny gazy ziemne , grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.
2. Miejsce dostarczenia paliwa gazowego – stacja redukcyjno-pomiarowa , al. IX Kielc 3, Kielce.
3. Układ pomiarowy : gazomierz rotorowy G 40,z kurkiem głównym i przelicznikiem.
4. Gazowa taryfa: W -6A.
5. Taryfa OSD: W -6.1
6. Ciśnienie paliwa gazowego min: 1,7 [kPa], max: 2.5 [kPa].
7. Moc przyłączeniowa (umowna): 1229 kWh/h.

8. Przewidywane szacunkowe zużycie gazu wysokometanowego na 12 miesięcy:
1 760 000 kWh.
Zainstalowane urządzenia gazowe: pompy ciepła GHP 14 sztuk o mocy 69 [kW].
9. Planowany rozkład poboru paliwa gazowego:
I kwartał: 35% poboru rocznego,
II kwartał: 18% poboru rocznego
III kwartał: 12% poboru rocznego
IV kwartał: 35% poboru rocznego
nowy punkt poboru dla 14 pomp gazowych GHP

KOTŁOWNIA GAZOWA - ul. Skrajna 61 w Kielcach

1. Rodzaj paliwa : gaz z rodziny gazy ziemne , grupa wysokometanowe , symbol E, wg PN-C-04750.
2. Miejsce dostarczenia paliwa gazowego – kotłownia przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach.
3. Układ pomiarowy: –gazomierz G 16 z rejestratorem Mac R 2, stanowiące własność operatora.
4. Gazowa taryfa: W -5
5. Taryfa OSD: W – 5.1
6. Ciśnienie paliwa gazowego: min: 1,9 [kPa]
7. Moc przyłączeniowa (umowna): 143 kWh/h.
8. Zainstalowane urządzenia gazowe: kocioł gazowy o mocy 160 [kW]- szt. 1.
9. Przewidywane szacunkowe zużycie gazu wysokometanowego na 12 miesięcy:
220 000 kWh (dotyczy tylko ogrzewania).
10. Planowany rozkład poboru paliwa gazowego:
I kwartał: 40% poboru rocznego,
II kwartał: 5% poboru rocznego
III kwartał: 0% poboru rocznego
IV kwartał: 55% poboru rocznego.

Wskazane zużycie gazu ziemnego w okresie 12 miesięcy ma jedynie charakter orientacyjny, służący porównaniu ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu ziemnego w podanej ilości.

Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiejkolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego orientacyjnej podanej ilości gazu.

Zamawiający informuje, że organy administracji publicznej zwolnione są z podatku akcyzowego na wyroby gazowe do celów opałowych na podstawie art.31 b ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 6 grudnia 200 r. (Dz.U. 2014 poz. 752)