

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy zadania pn.: „Dostosowanie przejść komunikacyjnych pomiędzy budynkami C i C 2 do przepisów p.poż.”

Przedmiotem zamówienia jest montaż trzech kompletów aluminiowych drzwi przeciwpożarowych pomiędzy budynkami C – Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego i C 2- Urzędu Marszałkowskiego zlokalizowanych przy al. IX Wieków Kielc 3.

Zakres zamówienia obejmuje:

- wyburzenie istniejącej ścianki działowej na II, III, IV piętrze – przejścia pomiędzy budynkiem C – Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego i C 2- Urzędu Marszałkowskiego;
- dostawę i montaż nowych drzwi aluminiowych, przeciwpożarowych, dymoszczelnych, dwuskrzydłowych, o klasie odporności ogniowej EI 60, otwieranych na budynek C2, o wymiarach około 1800 mm szer. x 2300 mm, kolor dopasować w kolorze szarym (RAL 9006);
- montaż samozamykaczy;
- uzupełnienie sufitów podwieszanych po usuniętej ścianie działowej;
- zabezpieczenie pomieszczeń przed zanieczyszczeniem podczas prac budowlanych;
- obróbka malarska po zamontowaniu drzwi;
- po zakończeniu prac montażowych Wykonawca uprzątnięcie korytarza po zakończonym remoncie oraz zobowiązany jest do utylizacji odpadów powstałych w związku z prowadzonymi pracami jak również doprowadzenia miejsca objętego pracami do stanu pierwotnego (tj. wyszpachlowana, wyrównania i pomalowania ścian w obrębie wstawianych nowych drzwi, uzupełnienia płytek przy progu itp.);
- Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej oraz dokonanie pomiarów po uprzednim uzgodnieniu terminu.