

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia pn.: „Zakup filtrów do central wentylacyjnych Komfovent Rego w budynkach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, przy al. IX Wieków Kielc 3” jest dostarczenie filtrów do siedziby Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, przy al. IX Wieków Kielc 3, w dwóch turach wraz z ich wypakowaniem i złożeniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego:

- a) I tura – obejmować będzie dostarczenie filtrów do Zamawiającego w przeciągu 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Rodzaje i ilości filtrów wg zestawienia w tabeli poniżej:

Rodzaj centrali wentylacyjnej	Rodzaj filtrów	Wymiar filtrów [mm]	Klasa filtracji	Ilość kompletów (1 komplet to 2 szt. filtrów)
Komfovent Rego 250	- kasetowe - ramka tekturowa - z maty plisowanej Mini Pleat	278x258x46	EU7/F7	58
Komfovent Rego 400		278x258x46		92
Komfovent Rego 1200		410x420x46		3

- b) II tura – obejmować będzie dostarczenie filtrów do Zamawiającego w terminie między 31 sierpnia -14 września 2019 r.

Rodzaje i ilości filtrów wg zestawienia w tabeli poniżej:

Rodzaj centrali wentylacyjnej	Rodzaj filtrów	Wymiar filtrów [mm]	Klasa filtracji	Ilość kompletów (1 komplet to 2 szt. filtrów)
Komfovent Rego 250	- kasetowe - ramka tekturowa - z maty plisowanej Mini Pleat	278x258x46	EU7/F7	58
Komfovent Rego 400		278x258x46		92
Komfovent Rego 1200		410x420x46		3

Powyższe filtry powinny spełniać wymagania normy PN-EN 779/2012.

Gwarancja na każdy dostarczony filtr – minimum 12 miesięcy.