



**WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI  
SZEF OBRONY CYWILNEJ WOJEWÓDZTWA**

Kielce, dnia

Znak: BiZK.IV.431.2.2019

**Szanowny Pan  
Robert Wielgopolan  
Wójt Gminy Słupia  
Szef Obrony Cywilnej Gminy**

**Sprawozdanie z kontroli**

Kontrolę sprawdzającą w Urzędzie Gminy Słupia w dniu 18.04.2019 roku przeprowadzili:

**Przewodniczący Zespołu Kontrolnego:**

Andrzej Zasada - starszy inspektor wojewódzki.

**Członek Zespołu Kontrolnego:**

Jerzy Górak - starszy inspektor wojewódzki,

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli nr 269/2019 oraz 270/2019 z dnia 11.04.2019 r. wydanych z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą:

Kontrola realizacji zadań zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i obrony cywilnej, dotycząca:

1. Prawidłowości wykonania i dokonania aktualizacji dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych – kryzysowych.
2. Zabezpieczenia ujęć i zbiorników wody pitnej funkcjonujących w układach wodociągowych na terenie gminy.

Kontrola sprawdzająca za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.

**Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie z uchybieniem.**

**W czasie kontroli stwierdzono:**

1. Właścicielem wodociągu jest Gmina Słupia. Bezpośredni nadzór nad eksploatacją wodociągu sprawuje Pan Andrzej Ratuszniak – konserwator sieci wodociągowej, pracownik Urzędu Gminy, natomiast dokumentację w zakresie prawidłowości wykonania i dokonania aktualizacji dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych – kryzysowych prowadzi Pani Krystyna Rudnicka – specjalista ds. budownictwa, planowania i inwestycji Urzędu Gminy w Słupi.

**W zakresie prawidłowości wykonania i dokonania aktualizacji dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych – kryzysowych.**

1. Zgodnie z Zrządzeniem nr 38/2007 Wojewody Świętokrzyskiego Szefa Obrony Cywilnej Województwa z dnia 20.04.2007 r., „Dokumentacja zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Gminy Słupia” jest aktualizowany raz na 5 lat - w przypadku zarządzenia generalnej aktualizacji przez Wojewodę Świętokrzyskiego, bądź jest aktualizowany na bieżąco w przypadku zaistnienia wszelkich zmian np. wybudowanie nowych obiektów tj. ujęć wody, sztucznych krytych zbiorników wody funkcjonujących w układach wodociągowych, podłączenia do wodociągu nowych sołectw, połączenia funkcjonujących wododziałów itp.
2. Ostatnią aktualizację przeprowadzoną w marcu 2019 roku, nie dostarczono do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

**Sposoby informowania odbiorców o jakości wody, w tym o zagrożeniach związanych z jej jakością.**

W celu poinformowania odbiorców wody o zagrożeniach związanych z pogorszeniem jakości wody lub z jej skażeniem, upoważniony pracownik Urzędu Gminy, redaguje oficjalną informację, która jest podana do publicznej wiadomości poprzez:

- przekazanie informacji Wójtowi Gminy Słupia,
- umieszczenie komunikatu na stronie internetowej Urzędu Gminy,
- zamieszczenie ogłoszenia w lokalnych mediach (BIP),
- zamieszczenie ogłoszeń na tablicach ogłoszeniowych gminy i sołectw,
- wywieszanie ogłoszeń na ogólnodostępnych słupach ogłoszeniowych zlokalizowanych na terenie obszaru objętego skażeniem lub w innych ogólnodostępnych miejscach (sklepy, tablice ogłoszeń itp.),
- w inny sposób poprzez systemy głośnomówiące radiowozów policyjnych i samochodów OSP.

**Sposób podania komunikatu o odwołaniu zagrożenia.**

Po otrzymaniu pozytywnych wyników badań próbek wody i otrzymaniu decyzji o przydatności wody do spożycia przez ludzi wydanej przez PPIS, ZGK informuje odbiorców o odwołaniu zagrożenia związanego z występowaniem skażenia wody i zamieszcza komunikaty o pozytywnej ocenie przydatności wody do spożycia przez ludzi w identyczny sposób, jak przekazywane zostały informacje o skażeniu wody. Do informacji dołączona jest kopia decyzji PPIS.

**Sposób zabezpieczenia dostaw wody w warunkach specjalnych dla mieszkańców gminy.**

Gmina Słupia posiada własny wodociąg, w związku z tym w warunkach specjalnych awaryjne zaopatrzenia w wodę podejmowane będzie zgodnie z poleceniami Wójta gminy lub osób wyznaczonych.

Działania te obejmują:

- dokonanie stosownych przełączeń w infrastrukturze technicznej,
- zorganizowanie dostaw wody pitnej (beczkowozy, woda butelkowana itp.),
- zorganizowanie dostaw wody do celów gospodarczych, (beczkowozy straży pożarnej).

Dystrybucja wody prowadzona będzie poprzez softysów jak również pracowników Urzędu Gminy.

**Sposób zabezpieczenia i oznakowania ujęć wody i sztucznych krytych zbiorników wody pitnej funkcjonujących w układach wodociągowych na terenie gminy:**

Gmina Słupia posiada własny wodociąg w skład którego wchodzi:

- ujęcie wody w Mninie,
- hydrofornia w miejscowości Mnin,
- zbiornik wody na terenie hydroforni w Mninie o poj. 50 m<sup>3</sup>,
- dwa zbiorniki wody w miejscowości Czerwona Wola Kolonia o poj. 2x220 m<sup>3</sup>.

Wg. oświadczenia pana Andrzeja Ratuszniaka w/w obiekty są ogrodzone, a bramy i furtki są zamykane) Ujęcia wody i oznaczone są tablicami informacyjnymi z napisem zabraniającym wstępu osobom nieupoważnionym.

Ujęcia wody posiadają ważne decyzje wodno-prawne na pobór wody podziemnej do 30.11.2030 r. Kryte zbiorniki wody pitnej znajdują się na; ogrodzonym terenie ujęć wody. Włazy do zbiorników zamykane są na kłódki.

Kontrolę przeprowadzono na ujęciu wody w Mninie

- 1) Ujęcie wody posiada dwie studnie głębinowe wyposażone w pompy. Na terenie ujęcia wody znajduje się budynek hydroforni. Wspomagające ujęcie wody znajdujące się w odległości ok. 300 m od studni głównej położone jest na odrębnym, ogrodzonym terenie. Stacja zasilana jest w energię elektryczną siecią napowietrzną oraz posiada przyłącze umożliwiające podpięcie przewoźnego agregatu prądotwórczego. Gmina nie posiada własnego agregatu prądotwórczego, w sytuacjach kryzysowych, jest on wypożyczany.
- 2) Szacht studni nr 1 jest murowany z cegły. Strop żelbetonowy, posadzka betonowa. W płycie stropowej włazy stalowe zamykane na kłódki oraz kominki wentylacyjne.
- 3) Studnia nr 2 awaryjna wykonana jest z kręgów żelbetonowych. Podłoga betonowa, strop płyta żelbetonowa z włazem zamykanym na kłódkę oraz wywiewką wentylacyjną.
- 4) Plac, na którym zlokalizowane jest ujęcie wody pitnej jest ogrodzony a brama wjazdowa zamykana na kłódkę. Właz do zbiornika zabezpieczony jest klapą metalową, która jest zamykana na kłódkę. Na ogrodzeniu widnieją tablice z napisem zabraniającym wstępu osobom nieupoważnionym.
- 5) Według oświadczenia Pana Andrzeja Ratuszniaka na obiektach prowadzony jest codzienny dozór.
- 6) Gminy w Słupi posiada opracowaną „Dokumentację zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla gminy Słupia” uzgodnioną z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, Koordynatorem Powiatowym i Koordynatorem Wojewódzkim.

W toku kontroli wykonane zostały zdjęcia: ujęcia wody w Mninie (wraz ze studniami głębinowymi), stacji hydroforni oraz zbiornika wyrównawczego które stanowią załącznik do Egz. Nr 2 Protokołu.

Przebieg kontroli opisano w protokole z kontroli z dn. 18.04.2019 r. wykonanym w 2 egzemplarzach. Egzemplarz nr 1 protokołu po podpisaniu przez kontrolujących i przez Sekretarza Gminy Słupia przekazany został Sekretarzowi Gminy Słupia a egz. Nr 2 został włączony do akt sprawy w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego ŚUW w Kielcach.

**Zalecenia pokontrolne** – niezwłocznie przekazać aktualizację „Dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla gminy Słupia do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz do Koordynatora Powiatowego.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z przepisami określonymi w art. 52. ust. 5 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) kierownik jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania ma prawo przedstawić do niego stanowisko, nie wstrzymuje to realizacji ustaleń kontroli.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego  
Michał Warszawski Szefa Obrony Cywilnej  
Województwa  
Dyrektor  
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania  
Kryzysowego

Wykonano w 2 egz.

Egz. Nr 1 - Wójt Gminy Słupia

Egz. Nr 2 - a/a