



Znak: AG.I.272.1.16.2019

Kielce, dn. 17 czerwca 2019 r.

Informacja dla Wykonawców nr 1 oraz zmiana treści SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
„Adaptacja pomieszczeń V piętra w budynku C dla WSOiC”

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z zadanymi pytaniami udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

Zgodnie z SIWZ Dz. IV pkt 5.1) „Do wyceny nie należy uwzględniać zakresu prac związanych realizacją wymiany drzwi do pomieszczeń”. Zamieszczony przedmiar robót budowlanych przewiduje montaż drzwi w poz. 29-33. Prosimy o potwierdzenie, iż w/w pozycje nie wchodzi w zakres zamówienia lub załączenie zestawienia stolarki objętej prowadzonym postępowaniem wraz ze wskazaniem, w których pomieszczeniach należy zamontować drzwi

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przedmiarze robót branży budowlanej w poz. 33 nastąpiła omyłka pisarska. Zgodnie z projektem pozycja 33 – powinna obejmować montaż drzwi dwuskrzydłowych przeszklonych D5 PVC z ościeżnicą – 2 szt. - i takie drzwi należy uwzględnić w kalkulacji. Pozostałe drzwi z poz. 29-32 również należy uwzględnić w kalkulacji gdyż Zamawiający przewiduje montaż tych drzwi.

Drzwi (do pomieszczeń już istniejących) zamieszczone na rys. A1 i A4 pozostają bez zmian. (nie należy kalkulować ich demontażu oraz montażu).

Zamawiający poniżej dokonuje modyfikacji zapisów SIWZ w zakresie Rozdziału IV ust. 5.

Pytanie 2:

Zgodnie z opisem technicznym pkt 14.1 instalacja centralnego ogrzewania obejmuje „przełożenie 1 grzejnika (z WC) – pozostałe bez zmian”. Zamieszczony przedmiar robót sanitarnych przewiduje montaż 12 szt. grzejników w poz. 9. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności oraz określenie jaki zakres prac instalacji centralnego ogrzewania obejmuje prowadzone postępowanie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w przedmiarze robót branży sanitarnej w poz. 9 nastąpiła omyłka pisarska. Pozycja 9 – powinna obejmować montaż 1 szt. grzejnika - pozycja ta jest tożsama z poz. 5. Zakres prac instalacji centralnego ogrzewania został określony również w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, Projekcie budowlanym – wykonawczym aranżacji pomieszczeń, Zeszycie II Instalacje Sanitarne pkt 4.0 Rozwiązania projektowe – Instalacja centralnego ogrzewania oraz rys. IS-1

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SIWZ w ten sposób, że:

1. W rozdziale IV ust. 5 SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia - wprowadza się następujące zmiany:

Było:

5. Do wyceny nie należy uwzględniać zakresu prac związanych z:

- 1) realizacją wymiany drzwi do pomieszczeń,
- 2) realizacją lady recepcyjnej
- 3) realizacją ścianki z paneli 3D
- 4) oraz dostawy wyposażenia wnętrza sali operacyjnej i poczekalni.

ponieważ zakres tych prac Zamawiający wyłączył z realizacji w niniejszym postępowaniu.

Jest:

5) Do wyceny nie należy uwzględniać zakresu prac związanych z:

- 1) realizacją wymiany drzwi do pomieszczeń już istniejących zamieszczonych na rys. A-1 i A-4,
- 2) realizacją lady recepcyjnej
- 3) realizacją ścianki z paneli 3D
- 4) oraz dostawy wyposażenia wnętrza sali operacyjnej i poczekalni.

ponieważ zakres tych prac Zamawiający wyłączył z realizacji w niniejszym postępowaniu.

2. W Opisie przedmiotu zamówienia - Załączniku nr 1 do SIWZ - wprowadza się następujące zmiany:

Było:

UWAGA:

Z zakresu prac wskazanych w dokumentacji projektowej Zamawiający wyłączył realizację wymiany drzwi do pomieszczeń, lady recepcyjnej oraz ścianki z paneli 3D – nie należy kalkulować tych prac w cenie oferty.

Jest:

UWAGA:

Z zakresu prac wskazanych w dokumentacji projektowej Zamawiający wyłączył realizację wymiany drzwi do pomieszczeń już istniejących zamieszczonych na rys. A-1 i A-4, lady recepcyjnej oraz ścianki z paneli 3D oraz dostawy wyposażenia wnętrza sali operacyjnej i poczekalni – nie należy kalkulować tych prac w cenie oferty.

Powyższa zmiana treści SIWZ stanowi jej integralną część i nie powoduje przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert.

Zmiana treści SIWZ nie prowadzi do zmiany ogłoszenia, dlatego Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w BZP oraz na stronie internetowej BIP Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.