

**OPINIA GEOTECHNICZNA**  
**WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO**  
Wg Rozporządzenia Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.  
Dz. Ustaw Poz. 463 z 2012r.  
W sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

**Inwestor: SW. Urząd Wojewódzki**  
**Lokalizacja budynku: Kielce 1032/5**  
Typ budynku: budynek gospodarczo warsztatowy parterowy

Do powyższego opracowania przyjęto jakościowe określenie gruntu dla I kategorii geotechnicznej , które uwzględniają obserwację sąsiednich obiektów, rzeźbę terenu, rodzaj szaty roślinnej , poziom wód gruntowych ( przy ewentualnym ustaleniu głębokości studni – do poziomu lustra wody).

Na bazie powyższych obserwacji ustalono, że grunt jest wystarczająco nośny. Pod warstwą o miąższości 0,30- 0,40 m zalega piasek z wkładkami rumosza i domieszką glin. Warstwa ta jest średnio zagęszczona, mało wilgotna. Przyjęto , że naprężenia w niej to ok. 0,15 – 0,20 MPa.

Warunki posadowienia i określenia gruntów ustalono zgodnie z Polskimi Normami : PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480.

PROJEKTANT