



UWAGA:
-RYSUNEK ROZPATRYWAĆ RAZEM Z OPISEM I
SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT

SYSTEM OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ -
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
SYSTEM SIECI - TN-C-S

 Z.I.E. Jan Madej 25-370 Kielce ul.Żeromskiego 38/22				
Obiekt	ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KIELCACH			Rys.nr E01
Adres	25-516 KIELCE Al. IX WIEKÓW KIELC 3			Skala -
Przedmiot rysunku	SCHEMAT GŁÓWNY ZASILANIA Z AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO			
Projektant	Nazwisko i Imię	Uprawnienia	Podpis	Data
	mgr inż. JAN MADEJ	180/85 SWK/IE/0385/01		07.2019