

OZNACZENIA:

PPWP – Przycisk przeciwpożarowego wyłącznika prądu

… – Wypust dla zasilania urządzenia,

– Pojedyncze gniazdo wtykowe 2P+Z, IP20, 16A, 250V AC, podtynkowe

– 2x Pojedyncze gniazdo wtykowe 2P+Z, IP20, 16A, 250V AC, podtynkowe, montowane w jednej ramce,

– Pojedyncze gniazdo wtykowe 2P+Z, IP44, 16A, 250V AC, podtynkowe, montowane w jednej ramce,

– Pojedyncze gniazdo wtykowe 2P+Z, IP20, 16A, 250V AC, podtynkowe, montowane w jednej ramce, dla zasilania lodówki

– Zestaw gniazd: 2x230 DATA – zabezpieczone i oznaczone, moduł 45x45, 2x RJ45 kat. 6, montaż w listwach nasciennych, np. DLP

GSU – główna szyna uziemiająca,

GSW – główna szyna wyrównawcza,

LSW – lokalna szyna wyrównawcza,

– Maszt odgromowy z podstawą betonową, długości 2m, wolno stojący wykonany z aluminium. W celu zwiększenia sztywności należy zastosowac drążek izolacyjny i zamocowac maszt do ściany lub konstrukcji. Zachować odstęp izolacyjny od urządzeń.

LS – Wyłącznik serwisowy 3–fazowy

LS – Wyłącznik serwisowy 1–fazowy

UWAGI:

1. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi oraz opisami technicznymi.
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
3. Wszelkie materiały i elementy wnętrz wymienione w niniejszym projekcie są dobrane z odpowiednimi parametrami i wymaganiami. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i elementów równoważnych, które mają nie gorsze parametry techniczne wg. kart katalogowych producentów, porównywalną jakość oraz kolor bardzo zbliżony do proponowanych.
4. W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy zmiany uzgodnić z Projektantem.
5. W aranżowanych pom. należy zastosować materiały analogiczne do tych, które są zamontowane lub inne równoważne, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych Art. 29 ust.3

SYSTEM DODATKOWEJ OCHRONY OD PORAŻEŃ SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-S

UWAGA:
1. Wszelkie wymienione materiały i elementy wnętrz wymienione w niniejszym opisie są dobrane z odpowiednimi parametrami i wymaganiami. Dopuszcza się zastosowanie materiałów i elementów równoważnych, które mają nie gorsze parametry techniczne wg. kart katalogowych producentów, porównywalną jakość oraz kolor bardzo zbliżony do proponowanych.
2. Dokumentację należy rozpatrywać z dokumentacją konstrukcyjną oraz opracowaniami branż instalacyjnych.
3. Wszystkie prace należy wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej.
4. Wszystkie wymiary przed przystąpieniem do prac budowlanych sprawdzić na budowie.
5. Wszystkie wymiary otworów okiennych i drzwiowych sprawdzić na budowie przed zamówieniem okien i drzwi.
6. W przypadku zastosowania rozwiązań zamiennych należy zmiany zgłosić Projektantowi.
7. W razie odkrycia niezgodności na budowie z projektem należy bezwłocznie powiadomić projektanta.
8. Wykonawca odpowiada za wszelkie ilości zestawcze użytych materiałów i urządzeń.
9. Szerokość biegu klatki schodowej w każdym miejscu min. 120cm
10. Wszystkie kratki wentylacyjne wykonać jako przeciwpożarowe kratki pęczniejące o odporności ogniowej EI60

TEMAT	Przebudowa i rozbudowa o klatkę schodową budynku magazynowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na funkcję biurową, budową instalacji wentylacji mechanicznej, przebudową instalacji kanalizacji deszczowej, budową płyty fundamentowej i wewnętrznej linii zasilania energii eletrycznej pod agregat prądotwórczy oraz wydzieleniem miejsc postojowych na działkach nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce przy ul. Skrajnej 61.
ADRES INWESTYCJI	dz. nr 395/2, 395/3 i 395/4 obr. 0004 Kielce 25-650 Kielce, ul. Skrajna 61
INWESTOR	Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	INSTAL-TECH Marcin Marzec NIP: 864-182-66-20 ul. Nowohucka 92a, 30-728 Kraków www.marzec-budownictwo.pl MARZEC BUDOWNICTWO
BRANŻA	ARCHITEKTURA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT	mgr inż. Zbigniew Basta MAP/0125/PWOE/06
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Mariusz Buchała upr. 218/2002
OPRACOWAŁ	mgr inż. Andrzej Idzi
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT DACHU / NADSZYBIA. INSTALACJA SIŁY I GNIAZD WTYKOWYCH.
SKALA: 1:100	DATA: 09.2019r. NR RYSUNKU: R10 STRONA: Tom I /