



www.kielce.uw.gov.pl

**ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w KIELCACH**  
**Biuro Administracyjno-Gospodarcze**  
tel. 41 342 13 37; fax 41 343 06 96  
e-mail: sekretariat.bag@kielce.uw.gov.pl

Znak: AG.I.272.2.27.2020

Kielce, 08 październik 2020 r.

### Informacja dla Wykonawców nr 1

Dotyczy postępowania prowadzonego w formie Zapytania ofertowego pn.: „Zakup filtrów do central wentylacyjnych.”

W związku z zadaniem pytaniem Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

„Czy dopuszczają Państwo wykonanie filtrów do centrali wentylacyjnej Komfovent Rego 250, 400, 1200 w ramie MDF ?”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza filtry wykonane w ramie MDF.