



www.kielce.uw.gov.pl

ŚWIĘTOKRZYSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w KIELCACH
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
tel. 41 342 13 37; fax 41 343 06 96
e-mail: zamowienia.publiczne@kielce.uw.gov.pl

Znak: AG.I.272.2.2.2024

Kielce, dn. 7 marca 2024 r.

Informacja dla wykonawców nr 2

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie Zapytania ofertowego pn.: „**Remont wiaty śmietnikowej**” znak: AG.I.272.2.2.2024.

W nawiązaniu do zadanych przez wykonawcę pytań zamawiający poniżej udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Proszę o określenie parametrów Lamy LED którą należy zamontować oraz uszczegółwić w jakiej lokalizacji należy dokonać montażu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że lampę LED należy zamontować wewnątrz altany, naprzeciwko wejścia, natomiast panel zasilający na dachu altany, w kierunku promieni słonecznych.

Dane techniczne

Moc	min. 30W
Barwa światła	biała
Strumień świetlny	min. 2100lm
Akumulator	min. 6000mAh
Kąt świecenia	min. 120°
Czujnik ruchu, zmierzchu	
wbudowany czujnik zmierzchu i ruchu - detekcja min. 5,50 m	
Stopień ochrony IP	IP65
Żywotność	min. 15000h