



**ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
W KIELCACH**

Znak: AG.I.272.2.29.2024

Kielce, dn. 17 października 2024 r.

Informacja dla wykonawców nr 1

Dotyczy postępowania prowadzonego w formie zapytania ofertowego pn.: „**Ochrona, monitoring sygnalizacji p.poż, konserwacja systemu antynapadowego w budynkach ŚUW przy al. IX Wieków Kielc 3 oraz monitoring i konserwacja systemu alarmowego antywłamaniowego, sygnalizacji p.poż. (SAP) w budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Skrajnej 61 w Kielcach oraz transport wartości pieniężnych**”.

W związku z zadanymi pytaniami dotyczącymi konserwacji systemu sygnalizacji pożaru zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie 1:

W tabeli xls (Formularz cenowy) w punkcie 6 jest „Monitoring i konserwacja instalacji sygnalizacji pożaru w budynkach ŚUW w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3 oraz przy ul. Skrajnej 61” czy konserwacja systemu sygnalizacji pożaru na al. IX wieków dla budynków ŚUW ma zostać również wyceniona do konserwacji? jeśli tak to proszę o wykaz elementów.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem z OPZ część VII pkt. 2 „Jednocześnie wykonawca zobowiązuje się do konserwacji urządzeń transmisji powiadamiania (droga telekomunikacyjna i droga radiowa), nie rzadziej niż raz na kwartał – w tym ocenę sprawności akumulatorów zasilających elementy systemu.” Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o konserwację urządzeń UTASU dla centrali p.poż funkcjonujących w budynkach A i C. Urządzenia p.poż objęte są osobnym postępowaniem.