

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie Zapytania ofertowego pn.: „**Projekt remontu szafy elektrycznej – oświetlenie terenu**”.

Opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy zamówienia polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej wraz z przeprowadzeniem procedur formalno - prawnych w tym między innymi uzgodnień, opinii oraz innych wymaganych dokumentów umożliwiających realizację robót objętych przedmiotem zamówienia, dla zadania związanego z remontem szafy zasilającej oświetlenie terenu Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Opis stanu istniejącego.

Szafa zlokalizowana jest przy podcieniach budynku C Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach w pasie zieleni przy ul. Nowy Świat. Do rozdzielnicy zasilanie doprowadzone jest ze stacji transformatorowej „SKARPA”. Obecne układy zasilane są zgodnie ze szkicem „Schemat elektryczny szafy oświetleniowej SO1”. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.

Założenia projektowe.

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany elementów szafy czyli min.:

- pomiar energii,
- zabezpieczenia zwarciove i przeciążeniowe,
- styczniki,
- rozłączniki,
- oświetlenie i zasilanie własne.

Dodatkowo przewidzieć należy:

- listwę diagnostyczną,
- sterowanie oświetleniem terenu przy użyciu zegara astronomicznego,
- kompensację mocy biernej (po dokonaniu pomiarów).

Wykonawca zobowiązany będzie do :

- wykonania pomiarów niezbędnych do określenia potrzebnego kompensatora oraz mocy przyłączeniowej,
- wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi,
- wykonania lub pozyskania na swój koszt wszelkich niezbędnych materiałów do projektowania w tym szkiców, opisów, opracowań, uzgodnień i decyzji niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
- pełnienia nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych określonych w dokumentacji projektowej,
- wykonania projektu zawierającego:
 - *szczegółową inwentaryzację stanu istniejącego,
 - *opis techniczny uwzględniający wszystkie projektowane elementy oraz szczegółowe wskazania i ustalenia dotyczące robót pod napięciem i robót przełączeniowych,
 - *szczegółowe rysunki, schematy i widoki dla projektowanych elementów budowlanych i energetycznych,
 - *specyfikacje techniczne, przedmiary i kosztorys,

Wykonawca prześle zamawiającemu kompletną i uprzednio zatwierdzoną przez zamawiającego dokumentację projektową pozwalającą na realizację robót w tym:

1) 3 egz. Projektu wykonawczego w wersji papierowej.

2) 2 kpl. dokumentacji j.w. w wersji elektronicznej na nośniku pendrive. Całość dokumentów winna być przygotowana w formacie pdf (skany dokumentacji z wymaganymi podpisami i pieczętkami). Rysunki wykonawcze w formacie dwg.

Wersja cyfrowa musi zawierać spis w wersji edytowalnej (z pełnymi tytułami dokumentacji projektowej opracowań oraz plików). Wersja papierowa oraz numeryczna musi mieć identyczną zawartość.

Zamawiający informuje, iż potrzebuje 3 dni robocze na zatwierdzenie przedstawionej dokumentacji projektowej.

Zamawiający dokona odbioru opracowanego projektu w terminie 2 dni roboczych od daty przekazania dokumentacji przez wykonawcę.