



**ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
W KIELCACH**

Kielce, 6 listopada 2025 roku

Znak: AG.I.272.2.18.2025

Sprawa: postępowanie prowadzone w formie Zapytania ofertowego
pn. „Konserwacja i przegląd: systemów, urządzeń i sprzętu ochrony przeciwpożarowej
w budynkach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach”

Kontakt: Oddział ds. Zamówień Publicznych
zamowienia.publiczne@kielce.uw.gov.pl

Informacja dla wykonawców nr 1

Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi na zadane przez wykonawcę pytanie:

Pytanie:

W związku z ogłoszonym przez Państwa postępowaniem dotyczącym "Konserwacja i przegląd: systemów, urządzeń i sprzętu ochrony przeciwpożarowej" proszę o udzielenie informacji w której części zamówienia (1 czy 2) powinien znaleźć się przegląd przeciwpożarowych wyłączników prądu.

W 1 oraz 2 części jest zawarte w OPZ przegląd PWP, a według mnie powinno to być tylko ujęte w jednej części.

Odpowiedź:

Konserwacja przeciwpożarowych wyłączników prądu w części I dotyczy urządzeń znajdujących się w Kielcach. Natomiast konserwacja przeciwpożarowych wyłączników prądu w części II dotyczy urządzeń znajdujących się w Grotnikach i Kępie Chwałowskiej.