



**ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
W KIELCACH**

Kielce, roku

Znak sprawy: AG.IV.272.4.2025

Sprawa: dotyczy postępowania prowadzonego w formie Zapytania ofertowego „Wykonanie konserwacji sprzętu pożarowego”.

Kontakt: Zapała Urszula, Oddział Techniczny
tel. 41 342 16 60
e-mail: sekretariat.bag@kielce.uw.gov.pl

Informacja dla wykonawców nr 2

Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi na zadane przez wykonawcę pytanie:

Pytanie 1

Zwracam się z zapytaniem, o pierwszą usługę do wyceny z formularza ofertowego :

L.p.	Typ urządzenia gaśniczego	Liczba konserwacji (szt.)	Kwota brutto za jeden przegląd konserwacyjny	Kwota brutto za konserwację	razem
1	2	3	4	5 (3 x 4)	6
I	Okresowe badanie techniczne (legalizacja) Urzędu Dozoru Technicznego 7 sztuk (zbiorników) butli gaszenia gazem będących elementami systemu gaszenia w serwerowni	1	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

Celem zapewnienia butli zastępczych do Systemu Gaszenia, proszę o przesłanie zdjęć tabliczek znamionowych każdej butli, zdjęć zawodów oraz zmierzenie wysokości każdej butli. Są różne butle w systemach (pojemność, wysokość, typ zaworu) i aby dobrać odpowiednie butle zastępcze wymagane są powyżej opisane dane.

Proszę także o sprawdzenie i podanie informacji, czy każdy manometr wskazuje prawidłowe ciśnienie w butli, ponieważ koszt uzupełnienia gazu to około 150 zł za każdy dodatkowy kilogram,

a czasem na obiektach zdarzały się puste butle, podczas ich demontażu.

Odpowiedź.

Zainstalowane butle ze środkiem gaśniczym o pojemności 80 litrów każda t.j.: (24,8 kg IG-100)

– 7 sztuk.

Wysokość butli: od podłogi do zaworu 177 cm.

Wysokość zaworu 12,5 cm.

Manometry wskazują prawidłowe ciśnienie.

Zamawiający informuję, że zaleca dokonanie wizji lokalnej po uprzednim uzgodnieniu terminu.

Pytanie 2

Czy przy zaworach butli , są zastosowane zbijaki pirotechniczne, które trzeba wymieniać zgodnie z data ich przydatności ? Jeżeli tak, to czy data przydatności jest jeszcze aktualna?

Pytanie wynika z faktu, że pojedynczy zbijak butli to koszt ponad 2000 zł netto (razy ilość butli) i nie wzięcie pod uwagę tego aspektu spowoduje mocne nie doszacowanie oferty.

Odpowiedź.

Zastosowany jest jeden zbijak elektryczny. Data ważności jest aktualna.

Z wyrazami szacunku

Adam Gierczak
Dyrektor
Biuro Administracyjno - Gospodarcze