

LEGENDA MATERIAŁÓW ELEWACYJNYCH

A. COKÓŁ - Okładzina granitowa w kolorze szarym, np. Grissal (dystrybutor :Levantina). Rozmiary płyt - ok.90/40, grubość ok.3cm, matowe, na części z połyskiem Cokół wycofać około 4cm względem lica powierzchni tynkowanych.

B. OKNA/FASADA ALUMINIOWA Profile aluminiowe w kolorze RAL 7043 (Grigio traffico B) lub białym (RAL 9016 Bianco puro) - w zależności od lokalizacji. Rozwiązania systemowe (np. Aluprof. Schueco lub inne) według zestawienia stolarki + szklenie zespolone w kolorze neutralnym, np. Pilkington Optiwhite(tm) ESG

C. TYPOWE OKNA (PCV) w kolorze białym (RAL 9016 Bianco puro), otwierane tylko do mycia. Zapewnić U = 0,80 W/m2K, profile sześciokomorowe o szerokości 84mm, szkło U=0,5 o grubości pakietu 44 mm o budowie szkło4mm / ramka16mm / szkło4mm / ramka16mm / szkł o4mm, okucia Winkhaus, Przykładowy producent i typ: Apollopiast. Apollo Exclusive Thermo

D. ELEWACJA TYNKOWANA - PASY PODOKIENNE - Docieplenie styropian lambda = 0,031 W/(mK), np. Platinum Plus Fasada + Tynk silikonowy na siatce gr. 2,0mm, faktura baranek, kolor NCS S 5005-R80B Preferowane rozwiązanie systemowe, np. BASF MULTITHERM

E. ELEWACJA TYNKOWANA - Docieplenie styropian lambda = 0,031 W/(m2K) np. Platinum Plus Fasada + Tynk silikonowy na siatce gr. 2,0mm, faktura baranek, kolor biały (wg palety NCS: S 0500-N) Preferowane rozwiązanie systemowe, np. BASF MULTITHERM

F. OKNA ANTYWŁAMANIOWE w kolorze białym (RAL 9016 Bianco puro), otwierane tylko do mycia. Zapewnić U = 0,80 W/m2K, profile sześciokomorowe o szerokości 84mm, szkło U=0,5 o grubości pakietu 44 mm o budowie szkło4mm / ramka16mm / szkło4mm / ramka16mm / szkło4mm. Zapewnić klasę P4 oraz okucia antywłamaniowe WK2 np.Winkhaus, Przykładowy producent i typ: Apollopiast, Apollo Exclusive Thermo.

G. Otwory nad oknami - Lamele w kształcie litery Z o wysokości 40mm, rozstaw między lamelami 35mm, grubość profili min. 1,2mm, ramka z kołnierzem. Od strony wewnętrznej siatka ze stali nierdzewnej oczka 2,3x2,3mm. Montaż w licu zewnętrznym ściany. Profile aluminiowe AlMg Si 0,5, uchwyty z poliamidu PA 6.6 wzmocnionego włóknami szklarnymi. Kolor - RAL7043 (Grigio Traffico B) Przykładowe lamele- ESCO Duvogrille G20Z, ewentualnie odpowiednik firmy Hunter Douglas (Luxalon).

J. COKÓŁ - tynk mozaikowy w kolorze szarym, wg palety BASF - M/DB3 Cokół wycofać około 4cm względem lica powierzchni powyżej. Docieplenie ze styroduru 8cm.

K. Otwory wentylacyjne w pionicach - Lamele w kształcie litery Z o wysokości 40mm, rozstaw między lamelami 35mm, grubość profili min. 1,2mm, ramka z kołnierzem. Od strony wewnętrznej siatka ze stali nierdzewnej oczka 2,3x2,3mm. Montaż w licu zewnętrznym ściany. Profile aluminiowe AlMg Si 0,5, uchwyty z poliamidu PA 6.6 wzmocnionego włóknami szklarnymi. Kolor - RAL7043 (Grigio Traffico B) Przykładowe lamele- ESCO Duvogrille G20Z, ewentualnie odpowiednik firmy Hunter Douglas (Luxalon).

L. Urządzenia GHP na podkonstrukcji stalowej montowane na dachu

M. ŻYLETKI - Profile aluminiowe prostokątne o wymiarach 250x100mm mocowane punktowo co 1 kondygnację. Przykładowi producenci - Schueco, Aluprof. Malowanie proszkowe na kolor RAL 9007.

N. Istniejące pokrycie dachowe z blachy - do pozostawienia

O. Istniejąca ślusarka aluminiowa w kolorze ciemnozielonym RAL 6016- do pozostawienia.

P. Attyka budynku A - profile aluminiowe zamknięte pomalowane proszkowo na kolor RAL 9007, mocowane do pionowych „żyletek".

R. Płyty laminowane HPL 3050x1530mm, kolor Pure White (A05.0.0), barwione jednostronnie, wykończenie SATIN, np. TRESPA Meteon. Alternatywa - np. FUNDERMAX Max Exterior (ISO-MAX).

Uwagi:
1. W budynku A powyżej wysokości 23,80 m npt. Zastosować zamiast styropianu - wełnę mineralną. Zapewnić zgodność z §216.8 Warunków Technicznych
2. Wszystkie okna otwierane do wewnątrz.
3. Wszystkie zamienniki produktów i rozwiązań elewacyjnych (o podobnym wyglądzie i właściwościach) uzgodnić z projektantem.

Nazwa rysunku	Elewacja wschodnia-widok 1	Nr rys	A-11A
Obiekt	Termomodernizacja budynków SUW w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne dz.ewid. 1033/1, 1033/2,1033/4, 1033/7 Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce	Skala	1:100
		Faza	Projekt wykonawczy zamienny
Zadanie	BUDYNEK A	Branża	architektura
Inwestor	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Biuro Administracyjno Gospodarcze, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3	Data	czerwiec 2012
		Rewizja	Rewizja 1- kwiecień 2013
Konsorcjum	studio architektury format ul.Poniatowskiego 35, 41-807 Zabrze tel./fax 46-8320850,kom. 601433960 e-mail:biuro@studioformat.eu www.studioformat.eu		
Projektowali	dr inż. arch. Adam Gorczyca Upr.46/06/SLOKK/II	Podpis	
	mgr inż.arch. Magdalena Gorczyca		
Sprawdzający	mgr inż.arch.Jolanta Waszyn Culicka Upr. St-141/86		

Projekt chroniony Prawem Autorskim, Ustawa z dn. 04.02.94, Dz.U.Nr 90, z 2000r. poz.904.
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody projektanta praw autorskich jest zabronione.
Prawa Autorskie - STUDIO ARCHITEKTURY FORMAT

w/s = 841 / 1189 (1.00m2)