

LEGENDA – osprzęt referencyjny

- Tablica elektryczna
- Tablica sterowania oświetlenia
- RG Rozdzielnica głowna RG
- Wypust 230V, zapas 1,50m
- Wypust 230V, zakończony puszką z listwą zaciskową
- Wypust 400V zapas 1,50m
- Wypust 400V zakończony puszką z listwą zaciskową
- Gniazdo 230V, 16A; IP44

Nazwa rysunku	Rzut piwnicy - inst. elektryczne	Nr rys	E/C-01
Obiekt	Termomodernizacja budynków ŚUW w Kielcach wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne dz.ewid. 1032/1,1033/2,1033/4,1033/7 Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce	Skala	1:100
		Faza	Projekt wykonawczy
Zadanie	BUDYNEK C1	Branża	elektryczna
Inwestor	Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Biuro Administracyjno Gospodarcze, 25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3	Data	listopad 2012
		Rewizja	03
Konsorcjum	studio architektury format — ul.Poniatowskiego 35; 41-807 Zabrze, tel./fax 022 2540050;kom. 601433960, e-mail:biuro@studioformat.eu, www.studioformat.eu		
	QS TECH — ul. Lechicka 14A, 02-156 Warszawa, tel./fax (+22) 846 35 05, 846 50 34, e-mail: qstech@post.pl		
Projektowali	mgr inż. Grzegorz Maciej Stodólski — St-222/79	Podpis	
	mgr inż.Piotr Halicki	Podpis	
Sprawdzający	mgr inż. Włodzimierz Frączek — St-189/72	Podpis	

Projekt chroniony Prawem Autorskim, Ustawa z dn. 04.02.94, Dz.U.Nr 80, z 2000r. poz.904.
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody projektanta pod sankcjami jest zabronione.
Prawa Autorskie : STUDIO ARCHITEKTURY FORMAT, QS-TECH OGRZEWANIE, WENTYLACJA, KLIMATYZACJA